



ДОКЛАД

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 08.04.2015 год. на „В И К” ЕООД, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян.

На основание Заповед № РД – 07 – 30 / 23.03.2015 год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши Комплексна проверка на „В И К” ЕООД, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян.

I. Цели на проверката

Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян по компоненти и фактори на околната среда: води, въздух, химикали и отпадъци и да се даде оценка на степента на съответствие на производствата и дейностите на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

II. Проверени производствени инсталации и дейности на обекта

1. Пречистване на битово-фекални и производствени отпадъчни води-количество и тяхното третиране.

2. Проверка на ПКЦ, обеми за съхранение на гориво, отпадни газове емитирани в атмосферния въздух. Хладилни и климатични инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества.

3. Отпадъци

-производствени и опасни отпадъци – съхранение и отчетност;

4. Опасни химични вещества.

III. Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, съгласно констатациите от извършената проверка

„В и К“ ЕООД, гр. Смолян стопанисват ГПСОВ „Рудозем“ за пречистване на битово-фекални и производствени отпадъчни води от гр. Рудозем. Обектът е с непрекъснат режим на работа.

1. Компонент „Води”

Взета беше водна проба на изход ГПСОВ „Рудозем“, преди заустване в р. Арда.

В момента на проверката всички съоръжения работят. Отпадъчните води след пречистване се заустват в р. Арда, регламентирано с РЗ № 33110030/30.06.2008 г. издадено от БД УВ ИБР гр. Пловдив. Отпадъчните води на изход ГПСОВ са с водно количество 34 л/сек.

Отпадъчните води на изход ГПСОВ са с променен цвят в жълто-кавяво. Предполага се, че довеждащия канализационен колектор е нарушен от високите води на

р. Арда и навлизат повърхностни води от реката. Количеството на активната утайка в био-басейна е занижена.

2. Компонент „Въздух”

Котела и климатиците -3бр са идентични с ГПСОВ-Златоград и ГПСОВ-Мадан. Котела е в административната част и е BUDERUS G 215. Към котелното има 4бр пластмасови съдове по 1м³ за нафта. Резервоарите са в самостоятелно помещение без връзка с канализацията. Котела не се използва

Сградите по време на проверката се отопляват от уреди работещи с ел. енергия

Климатичните машини са 3бр, като същите не попадат в обхвата на Регламент 1005/2009г и 517/2014г.

Няма дейности влияещи съществено върху КАВ.

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”

Производствени отпадъци

Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

На площадката се генерират следните отпадъци:

- Отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели – класифицирани са съгласно Наредба №2/2014г. с код 19 08 02. За 2014г. са образувани 3000 кг.

- Отпадъци от решетки и сита – класифицирани са с код 19 08 01. За 2014г. за образувани 200 кг.

- Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места – класифицирани са с код 19 08 05. Образованите количества за 2014г. са 3000 кг. Обезводняването на утайката се извършва посредством филтър преса, като преди това се третира с флокулант „Флорат„. Анализ (изпитване) на утайката от ГПСОВ-Рудозем е правен при стартиране работата на пречиствателната станция.

Всички генерирани отпадъци на площадката се съхраняват в специално обособени контейнери за утайка и се обезвреждат чрез депониране на Общинско депо за неопасни отпадъци гр. Рудозем Води се отчетност съгласно нормативните изисквания.

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”

1. Контрол по Регламент /ЕС/ 1907/2006 г. /REACH/

Статут на фирмата спрямо Регламента - потребител по веригата. Използва се флокулант – „флопам”, годишно около 300 кг. Представен бе ИЛБ в съответствие с чл. 31 от Регламента.

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси – флокуланта се съхранява в специално обособен склад с непропускливи под и стени в оригиналните опаковки на производителя.. Чувалите са поставени на палети.

5. Екологична отговорност:

Дружеството извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ, /ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./а именно т.3 от Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона.

Операторът е включен в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ. Представена бе собствена оценка за възможни случаи на

–

непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба №1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/ за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

IV.Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им:

1. В срок до 20.04.2015 г., да се допълни био-басейна с активна утайка от друга ПСОВ.

Отговорник: инж.Мариан Николов – управител

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ – Смолян

Извършили проверката:

1. инж. Атанас Василев, старши експерт „ОВ” - координатор
2. инж. Костадин Милкотев, главен експерт „ОЧВ”
3. инж. Венета Василев, старши експерт „ОХВ и КР“
4. Евгени Невенов, старши експерт „УМРО”