



УТВЪРДИЛ:

**ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН**

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
ГПСОВ-Мадан, гр.Мадан

На 20.04.2016г. (Констативен Протокол №РК-17) експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова Комплексна проверка по Заповед №РД-07-21/11.03.2016г. на Директора на РИОСВ-Смолян на обект: **ГПСОВ – Мадан, „В и К” ЕООД, гр.Смолян, ул.”П.Р.Славейков”№2.**

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.

1. Компонент „Опазване на водите”
2. Фактор „Управление на отпадъците”

II.Цел на проверката

Текущ контрол за:

1. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове. Контрол по изпълнението на условията, поставени в Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. Емисионен контрол с пробовземане на пречистени отпадъчни води.

2. Управление на утайките, формирани при експлоатацията на пречиствателната станция, във връзка с Националния план за управление на утайките в България 2013г. – 2020г.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Обект на проверката са пречиствателните съоръжения на ГПСОВ и съоръженията за третирането на генерираните утайки, договори с фирми за предаване на отпадъци и отчетност на отпадъците.

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

1. Опазване на водите

Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти формиращи отпадъчни води, в това число контрол на изпълнението на условията поставени в Разрешителното за заустване.

Обект на настоящата проверка е градската пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Мадан.

При извършената проверка се установи, че всички съоръжения за пречистване на отпадъчните води на ГПСОВ - Мадан са в изправност и работят нормално. За определяне ефективността на пречиствателната станция и съгласно Заповед № РД-21/18.01.2016г. на МОСВ, за задължителен мониторинг на отпадъчните води от ГПСОВ два пъти годишно, беше взета еднократна водна извадка – 2I – пречистена отпадъчна вода от изхода на ГПСОВ, преди заустването в р.Маданска, в присъствие на представител на дружеството и предадена за анализ на акредитирана РЛ-Смолян към ИАОС. Ежемесечно в РИОСВ-Смолян се изпраща справка за количеството и качеството на пречистените отпадъчни води. От резултатите от собствения мониторинг се установява, че се спазват ИЕО, заложиени в Разрешителното за заустване. За отпадъчните води има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води №33110028/27.06.2008г., продължено с Реш.№РР-2300/05.05.2015г., с краен срок на действие 27.06.2024г. изд. от БДИБР – Пловдив, с титуляр община Мадан.

2. По фактор на въздействие „Управление на отпадъците”

Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

На площадката се пречистват отпадъчните битово-фекалните води на гр. Мадан. Генерираните отпадъци от дейността на ГПСОВ-Мадан се съхраняват в специални контейнери за утайка и се депонират на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Мадан. При проверката не се предстои договор с община Мадан за депониране на генерираните отпадъци. Образуват се следните отпадъци на площадката:

- код 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита. Генерираните през 2016г. количества се съхраняват на площадката, като до момента през годината не са депонирани на Регионално депо гр. Мадан.

- код 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели. Генерираните през 2016г. количества се съхраняват на площадката, като до момента през годината не са депонирани на Регионално депо гр. Мадан.

- код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места. Същите се обезводняват посредством филтърпреса, която към момента на проверката не работи поради авария. Предстои отстраняване и подмяна на авариралата част и пускането и в експлоатация.

- код 16 05 06 - лабораторни химични вещества и смеси. Същите се съхраняват в лабораторията към ГПСОВ и се предават на „Хах Ланге“ ЕООД гр. София.

Води се отчетност съгласно нормативните изисквания. Представен е годишен отчет за 2015г. в ИАОС гр. София.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на ГПСОВ – Мадан, стопанисвана от „В и К” ЕООД, гр.Смолян се установи, че обекта съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и съответната подзаконова нормативна уредба.

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

1. Да се уведоми писмено РИОСВ-Смолян след отстраняване на аварията на филтърпресата и пускането ѝ в експлоатация.

– Отг: инж.Мариян Николов – управител
на „В и К“ЕООД

2. Да се представи договор в РИОСВ-Смолян с общ.Мадан за депониране на генерираните от ГПСОВ-Мадан отпадъци на Регионалното депо.

Срок:20.05.2016г.

Отг: инж.Мариян Николов – управител
на „В и К“ЕООД

VII. Дейности за последващ контрол.

РИОСВ-Смолян ще извърши последващ контрол за изпълнение на дадените предписания.

От страна на дружеството на проверката присъстваше г-н Стилиян Казалиев–
Ръководител направление ПСОВ във „В и К“ ЕООД – гр.Смолян.

Дадените предписания са изпълнени в срок.