



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН

ДОКЛАД

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
МПП „Жълтуша“, експлоатирано от „Персенски“ ООД, общ. Ардино, обл. Кърджали

На 21.03.2022 г. (Констативен Протокол №БХ-007), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова Комплексна проверка по Заповед № РД-08-10/14.02.2022 г. на директора на РИОСВ-Смолян на обект: „Млекопреработвателно предприятие” – с. Жълтуша, стопанисвано и експлоатирано от „Персенски“ ООД, общ. Ардино, обл. Кърджали

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.

1. Компонент „Води”;
2. Компонент „Въздух”;
3. Фактор на въздействие „Отпадъци”;
4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”.

II. Цел на проверката

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.
2. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове.
3. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.
4. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 год. /REACH/ и подзаконовите нормативни актове.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

1. Съоръжение за пречистване на производствени отпадъчни води;
2. Изпускане на емисии от контролирани горивни процеси в атмосферния въздух, проверки за херметичност и досиета на хладилни инсталации;
3. Производствени и опасни отпадъци, съхранение на образуваните отпадъци, водене на отчетност и третиране;
4. Опасни химични вещества и смеси-вид и количества, употреба и съхранение.



✉ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

1. Компонент „Води“

Отпадъчните води от производството постъпват за пречистване в новоизградено пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, след което се заустват в Еньовско дере, съгласно условията на Разрешително за заустване № 33740038/18.10.2016 г. и Решение № РР-2958/18.10.2016 г. за продължение, издадени от БД „ИБР“-Пловдив.

ЛПСОВ представлява приемна шахта и биобасейн с SBR с обем 400 м³. За оценка на пречиствателния му ефект и в изпълнение на Заповед № РД-1093/09.12.2021 г. на министъра на околната среда и водите, за задължителен емисионен контрол, е взета еднократна водна проба отпадъчна вода на изход ЛПСОВ към мандрата, преди заустване в Еньовско дере, в присъствие на представител на дружеството. След представен протокол от изпитване № 13-0071/28.03.2022 г. на РЛ – Смолян, не са установени надвишения на нормите, заложиени в Разрешителното за заустване. Представен е собствен мониторинг на отпадъчните води за първо тримесечие на 2022 г. При проверката е извършено пломбиране на два броя кранове, от които е възможно евентуално заустване на непречистени отпадъчни води в Еньовско дере през подов сифон в ревизионна шахта.

Извършен е оглед на р. Уваджик и вливащото се в нея Еньовско дере, при който е констатирано, че след заустването на МПП-Жълтуша в Еньовско дере има биологични отложения по дъното на реката, които продължават до устието ѝ с р. Уваджик и по левия бряг на реката. В тази връзка на дружеството е изпратена покана за съставяне на АУАН за замърсяване на повърхностен воден обект - Еньовско дере.

2. Компонент „Въздух“

За технологичните нужди и съхранение на млечни продукти са монтирани 7 бр. хладилни инсталации, от които 3 бр. са заредени с фреон R22 с количество от 7 до 10 кг., 3 бр. са заредени с фреон R404A с количество от 3 до 6 кг. и 1 бр. е заредена с фреон R449A с количество 8 кг. При проверката са представени „Досиета на системите“, от които е видно, че се извършват проверки за херметичност и не са установени течове на хладилен агент. Проверките за херметичност се извършват от лицензирано лице със сертификат, издаден от Българска браншова камара-машиностроене. В РИОСВ-Смолян е представен Годишен отчет за 2021 г. за използвани количества флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества.

За производствени и технологични нужди е монтиран парен котел с мощност на горелката 150-500 KW, като за гориво се използват дървени пелети. Отпадъчните газове се изпускат в атмосферния въздух през изпускателно съоръжение (комин). По време на проверката котела работи, като няма видими следи от замърсяване.

3. Фактор на въздействие „Отпадъци“; (Финансов контрол на такси за МРО)

Производствени и опасни отпадъци

От дейността на млекопреработвателното предприятие, се генерират производствени и опасни отпадъци, както следва:

1. Код 15 01 02 - Пластмасови опаковки;
2. Код 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки;
3. Код 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества;
4. Код 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадни води на мястото на образуване;
5. Код 20 01 21* - Луминесцентни тръби и други;

За образуваните отпадъци е извършена класификация по реда на Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците. Същите се съхраняват съгласно нормативните изисквания, като местата им са обозначени с код и наименование. Представени са сключени договори за предаване на отпадъците за последващо третиране.

Води се отчетност в Националната информационна система за отпадъци, съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за

дейностите с отпадъци, както и реда за водене на публични регистри -попълват се отчетните книги. Подадени са чрез НИСО годишни отчети за дейности с отпадъци за 2021 г.

„Финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци”

„Персенски” ООД пуска на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, съгласно което е задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Дружеството изпълнява своите задължения чрез колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, за което има сключен договор. При проверката се представиха: удостоверение, издадено от организацията, със срок на действие до 31.12.2024 г.; месечни справки-декларации и документи за платени лицензионни възнаграждения за пуснатите на пазара опаковки до края на м. Февруари 2022 г.

Върху опаковките на продуктите е поставена маркировка за разделно събиране на отпадъците от опаковки и маркировка за рециклиране на опаковките и вида на материала, от който са изработени, съгласно изискванията на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

4.Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”

1. Контрол по Регламент 1907/2006 г. /REACH/ - Статут на фирмата спрямо Регламента - потребител по веригата. За почистване и дезинфекция се използват азотна киселина, натриева основа и алкални биоциди. Дружеството поддържа инвентаризационен списък на използваните химикали, както и списък с доставчиците, актуални към момента на проверката. Химикалите се закупуват от български фирми. Представени бяха ИЛБ в съответствие с Регламент 830/2015.

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. Химикалите се съхраняват в специално обособен склад с непропускливи под и стени, при спазване на изискванията за съвместно съхранение, в оригиналните опаковки на производителя. Изготвени са инструкции за съхранение и употреба съгласно чл. 4, т. 8 - 11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на ОХВС.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на обект: МПП “Жълтуша“, експлоатирано от „Персенски” ООД, е установено, че дейността съответства на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането им. За констатирано нарушение по Закона за водите, на дружеството е съставен АУАН за замърсяване на повърхностен воден обект - Еньовско дере.

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

Предписания, дадени на основание чл. 148, ал. 3, чл. 153, ал. 3 и чл. 155 от Закона за опазване на околната среда и чл. 120 от Закона за управление на отпадъците:

1. С цел недопускане заустване на непречистени отпадъчни води през подов сифон в ревизионна шахта, същият да бъде бетониран.

Срок: 28.03.2022 г.

Отговорник: Владимир Персенски-управител

VII. Дейности по последващ контрол:

При извършена последваща проверка и съставен КП № БХ-013/01.04.2022 г. е установено, че даденото предписание с КП № БХ-007/21.03.2022 г. е изпълнено в срок.