



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

УТВЪРДИЛ:

Ниво на класификация: 0 /TLP-WHITE/

инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН

Дата:

## ДОКЛАД

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  
**ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – СМОЛЯН**, стопанисвана и експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян

На 21.11.2023 г. (Констативен Протокол № БХ-92), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова Комплексна проверка по Заповед № РД-08-74/29.09.2023 г. на директора на РИОСВ-Смолян на обект: ГПСОВ-Смолян, стопанисвана и експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян

### I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.

1. Компонент „Води“;
2. Фактор на въздействие „Отпадъци“;
3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“.

### II. Цел на проверката

Текущ контрол за:

- 1.Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.
- 2.Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.
- 3.Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси, Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 год. /REACH/ и подзаконовите нормативни актове.

### III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- 1.Съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
- 2.Образувани отпадъци от дейността на обекта, начини на съхранение, водене на отчетност и предоставяне на информация.
- 3.Опасни химични вещества и смеси-вид и количества, употреба и съхранение.



4700 гр. Смолян, ул.„Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,  
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



#### **IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:**

##### **1. Компонент „Води“**

Формираните отпадъчни води от гр. Смолян, постъпват за пречистване в ГПСОВ-Смолян. При проверката е извършен оглед на съоръженията за пречистване на отпадъчни води, които към момента са в добро експлоатационно състояние.

В изпълнение на Заповед № РД-1188/22.12.2022 г. на министъра на околната среда и водите, за задължителен емисионен контрол на обекти, формиращи отпадъчни води е взета водна проба отпадъчна вода на изход ГПСОВ-Смолян, преди заустване в р. Черна, в присъствие на представител на дружеството. След извършен анализ на взетата проба не са установени несъответствия на ИЕО, заложен в Разрешително за заустване №33110111/09.07.2013 г. продължено с Решение № РР-4543/26.05.2022 г., издадени от БД „ИБР“-Пловдив. Извършва се ежемесечен собствен мониторинг на отпадъчните води, съгласно плана за собствен мониторинг, като от представените протоколи не са установени превишения на ИЕО, заложен в Разрешителното за заустване. Води се „Дневник за технологична експлоатация“ за вписване на отчети по водомер на заустваните отпадъчни води, данни от собствен мониторинг на отпадъчните води и дейности по експлоатацията на ГПСОВ. Съгласно чл. 127, ал. 4 от Закона за водите е извършена проверка за наличие на съоръжение, вид и експлоатационна готовност за работа на стъпало за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води, преди заустването им във воден обект. Същото е изградено и е в добра експлоатационна готовност, като обеззаразяването се осъществява чрез UV лампи. След точката на заустване на отпадъчните води в р. Черна, няма видими следи от замърсяване или биологични отложения по дъното на реката.

##### **2. Фактор на въздействие „Отпадъци“**

От дейността на ГПСОВ-Смолян се генерират отпадъци, класифицирани съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както следва:

1. Код 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита - съхраняват се на мястото на образуването им в 4 m<sup>3</sup> метални контейнери и контейнери тип „Бобър“;
2. Код 19 08 02 – отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели – съхраняват се в 4 m<sup>3</sup> метални контейнери и контейнери тип „Бобър“ на мястото на образуването им;
3. Код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места – образуваната утайка се стабилизира в утайкоуплатнител (стабилизатор), като след стабилизирането и същата се обезводнява посредством центрофуга и се третира с флокулант, след което се предава за оползотворяване и/или обезвреждане;
4. Код 20 01 21\* - луминесцентни лампи – генерираните такива от всички пречиствателни станции, експлоатирани от „В и К“ ЕООД гр. Смолян се събират и съхраняват в сградата на централно управление в гр. Смолян. При проверката не са установени такива на обекта.

Към обекта има изградено изсушително поле за утайки, което се използва при аварийни ситуации, с обем от около 100 куб. м., като към момента на проверката същото е със свободен капацитет.

Дружеството води отчетност и предоставя информация за дейностите с отпадъци чрез НИСО.

„В и К“ ЕООД гр. Смолян има издаден регистрационен документ от РИОСВ-Смолян за транспортиране на генерираните отпадъци. Дружеството има издадени становища от инспекцията, по внесени доклади за основно охарактеризиране на отпадъци.

##### **3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества“**

1. *Контрол по Регламент (ЕО) №1907/2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).*

По смисъла на Регламент REACH, дружеството се разглежда като „потребител надолу по веригата“. За обезводняване на утайката се използва флокулант „Флопам“, който се

закупува от български дистрибутор. Представен е ИЛБ на български език в съответствие с Приложение II от Регламента, актуализирано с последващи изменения.

*2.Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.*

Флокулантът се съхранява в обособен участък в помещението за обеззаразяване на утайката в оригиналните опаковки на производителя. Наличното количество е 420 кг.

**V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:**

От извършената проверка на обект: ГПСОВ-Смолян, експлоатирана от „В и К“ ЕООД гр. Смолян е установено, че дейността съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

**VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им**

Не са дадени.

**VII. Дейности по последващ контрол:**

Няма.