



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP-WHITE/

Утвърдил:

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН

Дата:

ДОКЛАД

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - МАДАН

На 26.03.2024 г. (Констативен Протокол № ЕН-013), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД-08-12/14.02.2024 г. на директора на РИОСВ-Смолян на обект: ГПСОВ-Мадан, стопанисвана и експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.

1. Компонент „Води“;
2. Фактор на въздействие „Отпадъци“;

II. Цел на проверката:

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

1. Съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
2. Образувани отпадъци от дейността на обекта, начини на съхранение, водене на отчетност и предоставяне на информация;



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

1. Компонент „Води“

Формираните отпадъчни води от гр. Мадан постъпват за пречистване в ГПСОВ-Мадан, след което се заустват в р. Маданска, съгласно условията поставени в Разрешително за заустване №33110028/27.06.2008 г. и Решение за продължение № РР-2300/05.05.2015 г., издадени от БД „ИБР“-Пловдив. При проверката всички съоръжения на ГПСОВ-Мадан са в добро експлоатационно състояние.

В изпълнение на Заповед № РД-955/19.12.2023 г. на Министъра на околната среда и водите, за задължителен емисионен контрол на обекти, формиращи отпадъчни води е взета еднократна водна проба отпадъчна вода на изход ГПСОВ-Мадан, преди заустване в р. Маданска от акредитирана РЛ-Смолян, в присъствие на представител на „В и К“ ЕООД гр. Смолян. След извършен анализ на взетата проба не са установени несъответствия на ИЕО, заложиени в Разрешителното за заустване. Извършва се ежемесечен собствен мониторинг на отпадъчните води, съгласно плана за собствен мониторинг, като от представените протоколи не са установени превишения.

Съгласно чл. 127, ал. 4 от Закона за водите е извършена проверка за наличие на съоръжение, вид и експлоатационна готовност за работа на стъпало за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води, преди заустването им във воден обект. Същото е изградено и е в добра експлоатационна готовност, като обеззаразяването се осъществява чрез флашхлор. В РИОСВ-Смолян е представен в срок доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. След точката на заустване на отпадъчните води в р. Маданска, няма видими следи от замърсяване или биологични отложения по дъното на реката.

2. Фактор на въздействие „Отпадъци“

От дейността на ГПСОВ-Мадан се генерират отпадъци, класифицирани съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както следва:

1. Код 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита - съхраняват се на мястото на образуването им в 4 м³ метален контейнер. По данни от подадените чрез НИСО годишни отчети за 2023 г., образуваните количества са предадени за обезвреждане на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Рудозем, на основание сключен договор. Към момента на проверката, на обекта се съхраняват около 0,3 т. Няма данни за предавани такива от началото на 2024 г.

2. Код 19 08 02 – отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели – съхраняват се в 4 м³ метален контейнер на мястото на образуването им, като към момента на проверката са налични около 0,8 т. През предходната година, образуваните отпадъци отново са предадени на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Рудозем.

3. Код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места – образуваната утайка се стабилизира във вертикален утайкоуплътнител. След стабилизирането, същата се обезводнява периодично посредством филтър преса и се третира с флокулант, след което се предава за оползотворяване и/или обезвреждане. През 2023 г. и 2024 г. до момента на проверката, образуваната утайка е предавана за оползотворяване на юридически лица, на основание сключени договори. При проверката се констатира, че образуваната на утайка се съхранява в 4 м³ контейнери.

4. Код 20 01 21* - луминесцентни лампи – генерираните такива от всички пречиствателни станции, експлоатирани от „В и К“ ЕООД гр. Смолян, се събират и съхраняват в сградата на централно управление гр. Смолян. При проверката не са установени такива.

Към обекта има изградено изсушително поле за утайки, което се използва при аварийни ситуации, с обем от около 150 куб. м., като към момента на проверката същото е със свободен капацитет.

Местата за съхранение на генерираните отпадъци са обозначени. Дружеството води отчетност и предоставя информация за дейностите с отпадъци чрез НИСО.

„В и К“ ЕООД гр. Смолян има издаден регистрационен документ от РИОСВ-Смолян за транспортиране на генерираните отпадъци. Дружеството има издадени становища от инспекцията, по внесени доклади за основно охарактеризиране на отпадъци, които се обезвреждат чрез депониране на Регионални депа.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на обект: ГПСОВ-Мадан, експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян, е установено, че дейността на пречиствателната станция съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

Не са дадени.

VII. Дейности по последващ контрол:

Няма.