



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP-WHITE/

Утвърдил:

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН

Дата:

## ДОКЛАД

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  
**ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - РУДОЗЕМ**

На 15.04.2024 г. (Констативен Протокол № ЕН-015), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова комплексна проверка по Заповед № РД–08–19/25.03.2024 г. на директора на РИОСВ-Смолян на обект: ГПСОВ-Рудозем, стопанисвана и експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян

### **I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.**

1. Компонент „Води“;
2. Фактор на въздействие „Отпадъци“;

### **II. Цел на проверката:**

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

### **III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:**

1. Съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
2. Образувани отпадъци от дейността на обекта, начини на съхранение, водене на отчетност и предоставяне на информация;



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,  
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



#### **IV. Огразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:**

##### **1. Компонент „Води“**

Формираните отпадъчни води от гр. Рудозем постъпват за пречистване в ГПСОВ-Рудозем, след което се заустват в р. Арда, съгласно условията поставени в Разрешително за заустване №33110030/30.06.2008 г. продължено с Решение № РР-2299/05.05.2015 г., издадени от БД „ИБР“-Пловдив.

В изпълнение на Заповед № РД-955/19.12.2023 г. на министъра на околната среда и водите, за задължителен емисионен контрол на обекти, формиращи отпадъчни води е взета еднократна водна проба отпадъчна вода на изход ГПСОВ-Рудозем, преди заустването в р. Арда в присъствие на представител на дружеството. След извършен анализ на взетата проба не са установени несъответствия на ИЕО, заложен в Разрешителното за заустване. Извършва се ежемесечен собствен мониторинг на отпадъчните води, съгласно плана за собствен мониторинг, като от представените протоколи не са установени нарушения.

Съгласно чл. 127, ал. 4 от Закона за водите е извършена проверка за наличие на съоръжение, вид и експлоатационна готовност за работа на стъпало за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води, преди заустването им във воден обект. Същото е изградено и е в добра експлоатационна готовност, като обеззаразяването се осъществява чрез флашхлор. В РИОСВ-Смолян е представен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите. След точката на заустване на отпадъчните води в р. Арда, няма видими следи от замърсяване или биологични отложения по дъното на реката.

##### **2. Фактор на въздействие „Отпадъци“**

От дейността на ГПСОВ-Рудозем се генерират отпадъци, класифицирани съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както следва:

1. Код 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита - съхраняват се на мястото на образуването им в 4 м<sup>3</sup> метален контейнер. По данни от подадените чрез НИСО годишни отчети за 2023 г. се установява, че не са генерирани отпадъци с посочения код през отчетната година. От началото на 2024 г., до момента на проверката, на обекта са генерирани 0,300 т., като същите са предадени на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Рудозем, на основание сключен договор.

2. Код 19 08 02 – отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели – съхраняват се в 4 м<sup>3</sup> метален контейнер на мястото на образуването им. През 2023 г., по данни от представения годишен отчет в НИСО, са генерирани 7,5 т., като същите са предадени за обезвреждане на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Рудозем. През 2024 г., на ГПСОВ са генерирани 1,5 т., като същите отново са предадени за обезвреждане на Регионалното депо.

3. Код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места – образуваната утайка се стабилизира във вертикален утайкоуплътнител. След стабилизирането, същата се обезводнява периодично посредством филтър преса и се третира с флокулант, след което се предава за оползотворяване и/или обезвреждане. През 2023 г., образуваната утайка е предавана за оползотворяване на юридически лица, на основание сключени договори. През текущата година, до момента на проверката, са генерирани 5 т. утайки, съхранени в 4 м<sup>3</sup> контейнер, като не са предавани такива.

4. Код 20 01 21\* - луминесцентни лампи – генерираните такива от всички пречиствателни станции, експлоатирани от „В и К“ ЕООД гр. Смолян, се събират и съхраняват в сградата на централно управление гр. Смолян. При проверката не са установени такива.

Към ГПСОВ-Рудозем има изградени две изсушителни полета за утайки, с общ обем от около 150 куб. м., като към момента на проверката е заето само едното.

„В и К“ ЕООД гр. Смолян има издаден регистрационен документ от РИОСВ-Смолян за транспортиране на генерираните отпадъци. Дружеството има издадени становища от

инспекцията, по внесени доклади за основно охарактеризиране на отпадъци, които се обезвреждат чрез депониране на Регионални депа.

Местата за съхранение на генерираните отпадъци са обозначени. Дружеството води отчетност и предоставя информация за дейностите с отпадъци чрез НИСО.

**V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:**

От извършената проверка на обект: ГПСОВ-Рудозем, експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян, е установено, че дейността на пречиствателната станция съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

**VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им**

Не са дадени.

**VII. Дейности по последващ контрол:**

Няма.