



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP- WHITE/

Утвърдил:

инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН

Дата:

## ДОКЛАД

от Комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:  
**ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ - ЗЛАТОГРАД**

На 27.02.2024 г. (Констативен Протокол № ЕН- 004), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова комплексна проверка съгласно Заповед № РД-08-12/09.02.2024 г. на директора на РИОСВ - Смолян на обект: ГПСОВ-Златоград, стопанисвана и експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян.

### **I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.**

1. Компонент „Води“;
2. Фактор на въздействие „Отпадъци“;

### **II. Цел на проверката:**

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.
2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

### **III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:**

1. Съоръжения за пречистване на отпадъчни води;
2. Образувани отпадъци от дейността на обекта, начини на съхранение, водене на отчетност и предоставяне на информация;

### **IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:**



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,  
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



## **1.Компонент „Води“**

Формираните отпадъчни води от гр. Златоград, постъпват за пречистване в ГПСОВ-Златоград.

В изпълнение на Заповед № РД-955/19.12.2023 г. на министъра на околната среда и водите, за задължителен емисионен контрол на обекти, формиращи отпадъчни води е взета съставна водна проба отпадъчна вода от акредитирана РЛ-Смолян на изход ГПСОВ-Златоград, преди заустване в р. Върбица в присъствие на представител на дружеството. Заустването на пречистените отпадъчни води се извършва с Разрешително за заустване № 33110091/08.12.2009 г., продължено с Решение № РР-52649/09.05.2023 г. на БД „ИБР“ - Пловдив. След представяне на протоколи от изпитване, не са установени превишения на ИЕО, заложи в Разрешителното за заустване. Извършва се ежемесечен собствен мониторинг на отпадъчните води, съгласно плана за собствен мониторинг, като от представените протоколи не са установени превишения на ИЕО. Съгласно чл. 127, ал.4 от Закона за водите е извършена проверка за наличие на съоръжение, вид и експлоатационна готовност за работа на стъпало за обеззаразяване на пречистените отпадъчни води, преди заустването им във воден обект. Същото е изградено и е в добра експлоатационна готовност, като обеззаразяването се осъществява чрез флашхлор. След точката на заустване на отпадъчните води в р. Върбица, няма видими следи от замърсяване или биологични отложения по дъното на реката.

## **2.Фактор на въздействие „Отпадъци“**

От дейността на ГПСОВ-Златоград се генерират отпадъци, класифицирани съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както следва:

1. Код 19 08 01 – отпадъци от решетки и сита - съхраняват се на мястото на образуването им в 4 m<sup>3</sup> метални контейнери и контейнери тип „Бобър“. Няма данни за генерирани такива през 2023г., видно от подадения годишен отчет за предходната година. Към момента на проверката, на обекта се съхраняват около 0,400 т. и не са предавани такива от началото на 2024 г.

2. Код 19 08 02 – отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели – съхраняват се в 4 m<sup>3</sup> метални контейнери и контейнери тип „Бобър“, на мястото на образуването им. По данни от представения годишен отчет за 2023 г., няма образувани и предавани отпадъци с посочения код през отчетната година. Към момента на проверката се съхраняват около 0,300 т., като не са предавани такива през текущата година.

3. Код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места – образуваната утайка се стабилизира във вертикален утайкоуплатнител. След стабилизирането и същата се обезводнява периодично, посредством филтър преса и се третира с флокулант, след което се предава за оползотворяване и/или обезвреждане. По данни от представения чрез НИСО годишен отчет за 2023 г., на обекта са образувани 22 т., като същите са предадени на юридически лица на основание сключени договори. При образуване на утайка, същата се съхранява в 4 m<sup>3</sup> контейнери.

4. Код 20 01 21\* - луминесцентни лампи – генерираните такива от всички пречиствателни станции, експлоатирани от „В и К“ ЕООД гр. Смолян се събират и съхраняват в сградата на централно управление гр. Смолян, до предаването им за последващо третиране.

Към ГПСОВ-Златоград има изградени две изсушителни полета за утайки, с общ обем от около 150 куб. м., като към момента на проверката същите са със свободен капацитет.

„В и К“ ЕООД гр. Смолян има сключени договори за предаване на генерираните отпадъци от ГПСОВ с Община Рудозем, за Регионално депо за неопасни отпадъци – Рудозем, с Община Смолян, за Регионално депо за неопасни отпадъци – Смолян и юридически лица. Местата за съхранение на генерираните отпадъци са обозначени. Дружеството води отчетност и предоставя информация за дейностите с отпадъци чрез НИСО.

„В и К“ ЕООД гр. Смолян има издаден регистрационен документ от РИОСВ-Смолян за транспортиране на генерираните отпадъци. Дружеството има издадени становища от инспекцията, по внесени доклади за основно охарактеризиране на отпадъци.

**V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:**

От извършената проверка на обект: ГПСОВ-Златоград, експлоатирана от „В и К“ ЕООД, гр. Смолян, е установено, че дейността на пречиствателната станция съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

**VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им**

Не са дадени.

**VII. Дейности по последващ контрол:**

Няма.