



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Изх. № КПД-11-582-11
Смолян, ..13.:..10.:.....2021 г.

ДО
„РАЙКОВ СЕРВИЗ“ ООД
ГРАД ДИМИТРОВГРАД

ОТНОСНО: Проект за: „Обект: Газификация на град Смолян, Подобект: Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в кв. Смолян и кв. Райково (Етап № 4), град Смолян (фаза – Технически проект)“, община Смолян, област Смолян.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕЕВ,

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Смолян уведомление с вх. № КПД-11-582/07.10.2021г., което може да бъде прието и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, относно горесцитираният проект, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеният проект за: „Обект: Газификация на град Смолян, Подобект: Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в кв. Смолян и кв. Райково (Етап № 4), град Смолян (фаза – Технически проект)“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Настоящият проект обхваща устройството и изграждането на газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в кв. Смолян и кв. Райково (Етап № 4), град Смолян, чрез изграждането на подземни газови трасета. Проектът представлява подобект към обект: „Газификация на град Смолян“ и е част от инвестиционно предложение: „Газификация на град Смолян“, с възложител: „Райков сервиз“ ООД, град Димитровград, за което е проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), завършила с издаване на Решение № СМ-018-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. С Решението е съгласувано изграждането на газопреносна мрежа на природен газ /метан/ на територията на град Смолян, включващо изграждане на газопроводи и поддържащи съоръжения към тях, като е преценено да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение.

По данни на възложителя, заявени в уведомлението, предвиденото за изграждане подземно газопроводно трасе на газоразпределителната мрежа и отклонения към абонати в кв. Смолян и кв. Райково (Етап № 4), ще преминава през градската улична мрежа на град Смолян (общински площи и улици), съгласно разработена и одобрена от Кмета на община Смолян устройствена план-схема. Трасетата на участъците в Етап 4 от газоразпределителната мрежа, ще бъдат с дължина 4933м в кв. Смолян и 2482 м в кв. Райково. В крайните точки газопровода ще завършва с муфа тип MV. Трасетата на отделните отклонения ще се полагат в съответното пътно платно на улицата – на разстояние от 0,6м. до



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



2,50м, спрямо бордюрната линия, а в дадени случаи в тротоарна или тревна площ (бетонни настилки и зелени площи) и ще се изгражда от тръби PE-HD Ø 90 x 8,2 PE100 SDR11, PE-HD Ø 63 x 5,8 PE100 SDR11, PE-HD Ø 40 x 3,7 PE100 SDR11 и PE-HD Ø 32 x 3 PE100 SDR11, с работно налягане 5 bar (0,5 МПа). При пресичане на пътното платно ще се използват тръби PE-HD Ø 90 x 8,2 PE100 SDR11 и PE-HD Ø 63 x 5,8 PE100 SDR11, които ще бъдат положени в предпазни кожуси от обсадни тръби. Към някои имоти ще се извършват допълнителни газопроводни отклонения от тръби PE-HD Ø 40 x 3,7 PE100 SDR11 и PE-HD Ø 32 x 3 PE100 SDR11, завършващи до оградите (границите) на съответните имоти. При имотните граници ще се извършва преход от подземен към надземен участък, където последователно ще се монтират: коляно W90° d32; тръба обсадна стоманена Ø 60 x 2,9, завършваща с капа на заварка; газопровод PEHD Ø 32 x 3 PE100 SDR11 (в обсадна тръба и пълнеж от пясък); спирателна арматура DN25; муфа затваряща d32 SDR11. Към газовото отклонение впоследствие ще се присъедини газорегулаторно измервателно и замерно табло ГРЗТ (типично изпълнение). Предвижда се полагането на тръбите в уличните платна да бъде по открит способ – чрез прекопаване, без отбиване на движението, като при пресичане на дадени улици е възможно и безизкопно полагане на газовата тръба. Строително-монтажните работи по газопроводното отклонение включват: направа на изкопи, с дълбочина минимум 0,80 м в уличните платна и 0,60 м в зелените площи, без използване на взрив; изравняване на дъното; посипване с пясъчна възглавница (10 см); полагане на газопроводните тръби от полиетилен; обратно засипване, със слой 10 см мека почва или пясък. Газопроводните тръби ще се полагат в предварително изкопана траншея, с правоъгълен профил, с ширина на дъното 0,40м и минимална дълбочина 0,90 м. При пресичане на пътното платно, полиетиленовите тръби ще бъдат положени в предпазни кожуси от обсадни тръби St Ø 114,3 x 2,9; St Ø 88,9 x 2,9 и St Ø 60 x 2,9.

Проектът ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са: BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.) и BG0002113 „Триград-Мурсалица“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

Така представеното проектно предложение с предвидените в него дейности, представлява подобект към обект: „Газификация на град Смолян“ и е част от инвестиционно предложение: „Газификация на град Смолян“, предвиждащо изграждане на газопрепосна мрежа на природен газ /метан/ на територията на град Смолян, за което има проведена процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в тази връзка не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и/или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, предвид местоположението, обема и характера на предвидените с проектното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда, възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за проект: „Обект: Газификация на град Смолян, Подобект: Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в кв. Смолян и кв. Райково (Етап № 4), град Смолян (фаза –

Технически проект)“, община Смолян, област Смолян, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на проекта и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на проекта, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Смолян.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАЛЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

