



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН



## ДОКЛАД

**ОТНОСНО:** Извършена комплексна проверка на 17.08.2016 г. на „КРУИЗ ЧЕПЕЛАРЕ” ЕООД – гр.Чепеларе, бензиностанция в местност „Аргиров хан”, землище на гр.Чепеларе, Община Чепеларе.

На основание Заповед № РД – 07 – 81/16.06.2016 г. на Директора на РИОСВ – Смолян, на 17.08.2016 г. се извърши Комплексна проверка на „КРУИЗ ЧЕПЕЛАРЕ” ЕООД – гр.Чепеларе, бензиностанция в местност „Аргиров хан”, землище на гр.Чепеларе, Община Чепеларе.

### **I.Цели на проверката**

Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян по компоненти и фактори на околната среда: води, въздух и отпадъци и да се даде оценка на степента на съответствие на производствата и дейностите на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

#### Целите на проверката са:

- 1.Итегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда;
- 2.Недопускане експлоатацията на съоръженията без необходимите разрешителни;
- 3.Проверка на изпълнение на условията в издадените разрешителни.

### **II.Проверени производствени инсталации и дейности на обекта**

- 1.Бензиноколони с резервоари;
- 2.Пречиствателно съоръжение-каломасло уловител (КМУ);
- 3.Отпадъци.

### **III.Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, съгласно констатациите от извършената проверка**

По време на проверката автомивката не работи. Бензиноколониите функционират и са в добро техническо състояние. Извършена е проверка от БИМ.

## **1. Компонент „Води”**

При проверката се констатира че автомивката не работи. Отпадъчните води се формират при измиване на автомобили, като водите постъпват КМУ, след което заустват в дере – ляв приток на р. Чепеларска. Заустването е регламентирано с разрешително за заустване №33720042/09.05.2006 г. и Решение № РР-2166/23.02.2015 г. за продължаване срока на действие, издадено от БД”ИБР” – гр. Пловдив.

Кало-масло уловителя (КМУ) е почистен и няма видими следи от замърсяване след точката на заустване.

За 2016 г. е извършен собствен мониторинг на отпадните води за 3-то тримесечие, а протокола от изпитването е представен в РИОСВ Смолян, от него се вижда че няма превишения на ИЕО, съгласно издаденото Разрешително за заустване.

## **2. Компонент „Въздух”**

Бензиностанцията е оборудвана съгласно изискванията на Наредба 16 /1999 г. за товарен, разтоварване и съхранение на бензин. Снабдена е с 4 бр. колонки:

- за дизел: 2 бр.;
- за бензин: 1 бр.;
- за газ: 1 бр.;

Резервоари - 5 бр.:

- за дизел: 2 бр. x 25 м<sup>3</sup>;
- за бензин: 2 бр. x 25 м<sup>3</sup>;
- за газ: 1 бр. x 10 м<sup>3</sup>;

Бензиностанцията отговаря на ЕТАП – I на улавяне на бензинови пари.

ЕТАП – II на улавяне на бензинови пари не е въведен в съоръженията на бензиноколонките.

Производителност на бензиностанцията < 100 м<sup>3</sup> / г

## **3. Фактор на въздействие „Отпадъци”**

Проверката се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците.

На площадката в гр. Чепеларе, местност „Аргиров хан” функционира бензиностанция и газ-станция. Към момента на проверката автомивката не работи.

При извършения оглед на площадката се констатираха съхранени опасни отпадъци от дейността на автомивката и в частност от кало-масло уловителя към нея, а именно:

1. Масло от маслено-водни сепаратори с код 130506\*;
2. Утайки от маслено-водни сепаратори с код 130502\*.

Отпадъците са в малки количества и се съхраняват съгласно нормативните изисквания, в подходящи съдове на закрито място. Води се отчетност на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Представен е документ за предаден годишен отчет за образувани отпадъци за 2015 г. до ИАОС-гр. София.

За битовите отпадъци са поставени контейнери.

Площадката е чиста.

**IV. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им:**

Не бяха дадени

**V. Дейности по последващ контрол:**

Няма

По време на проверката от страна на оператора присъства:

Павел Георгиев Дамянов – управител на „Круиз Чепеларе“ ЕООД, гр. Чепеларе

Извършили проверката:

1. По компонент „Въздух” - Тодор Каров, главен експерт – координатор на проверката;
2. По компонент „Води” - Атанас Василев, главен експерт;
3. По фактор „Отпадъци” - Боряна Рускова, главен експерт.

Съгласувал: инж. Любомир Михтарев – началник отдел „КОС”