



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Изх. № КПД-11-1053-11
Смолян,09.12......2022 г.

ДО
„ТОТАЛ ТРАНС“ ООД
ГРАД СМОЛЯН


ОТНОСНО: Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 400 kW“ в ПИ с идентификатор 67547.507.8 по КККР на село Смилян, УПИ I- За производствени нужди, фотоволтаични инсталации и ТП, кв.81 по плана на с. Смилян, местност „Балабаньо“, община Смолян, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Б.

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-1053/30.11.2022 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение „Изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 400 kW“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда върху прилежащ терен в ПИ с идентификатор 67547.507.8 по КККР на село Смилян, местност „Балабаньо“, община Смолян, област Смолян, да бъде изградена фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (слънчева радиация) с обща инсталирана мощност 400 kW. Видно от издадена кадастрална скица с виза за проектиране, за горесцитираният поземлен имот (стар № 004041) е образувано УПИ I- За производствени нужди, фотоволтаични инсталации и ТП, кв.81 по плана на с. Смилян, с обща площ на имота 5023 кв. м и с начин на трайно ползване: „За електроенергийно производство“. В имота има съществуваща сграда с идентификатор 67547.507.8.1, със застроена площ 468 кв. м, на един етаж и с функционално предназначение: селскостопанска сграда. По информация на възложителя, за изграждането на настоящата фотоволтаична електроцентрала, с обща мощност 400 kW ще се използват общо 730 бр. фотоволтаични монокристални панели с единична мощност 550 Wp; 4 броя трифазни инвертори; кабелни мрежи НН за връзка: между фотоволтаичните панели, между фотоволтаичните панели и инвертор, между инверторите и инверторните табла, между ТИ и съответното ТНН на БКТП; ГРТ с необходимата апаратура за контрол и защита; мълниезащитна и заземителна инсталация; нов трафопост, тип БКТП, ситуиран на имотната граница в ПИ с идентификатор 67547.507.8; релейна защита и автоматика (РЗА); кабелна мрежа 20 kV между БКТП и мястото на присъединяване към ЕРМ, като проектната дължина на трасето е 300 м. Фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани върху типова за този тип



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



съоръжения, конструкция от метални профили, изградена на терена, разположени в посока юг и групирани в стрингове за четирите трифазни инвертора, последователно свързани помежду си. Фотоволтаичната инсталация ще произвежда електрическа енергия с обща инсталирана мощност 400 kW, като произведената електроенергия ще се отдава в електроразпределителната мрежа за СрН за продажба. Съгласно издадено становище на „ЕР ЮГ“ ЕАД, мястото на присъединяване на електрическата централа към електроразпределителната мрежа ще е от ЖР стълб №20 на ВЛ „Арда“ от ВС „Смилян 2“, електрозахранена от ВЛ „Серафимово“ от П/ст „Смолян“ чрез изграждане на нова КЛ 20kV тип NA2XS(F)5Y 3x1x185mm² с дължина L= 300 м, от ЖР стълб №20 до нов БКТП, разположен в имота на производителя, извод ВС Арда, възлова станция ВС Смилян 2, КЛ/ВЛ Серафимово, п/ст Смолян, като електроразпределителното дружество ще проектира и изгради електрическите съоръжения, пряко свързани с присъединяване на електрическата централа - КВП и ВО на ЖР стълб №20, КЛ 20kV, КРУ-20kV, ново електромерно табло, монтирано на фасадата на новия БКТП; монтаж на нов четириквадратен статичен електромер, програмиран за измерване на ел. енергията в две посоки, както и осигуряване на необходимото оперативно напрежение, доставка и монтаж на табло за управление и предаване на данни в реално време, а възложителят ще проектира и изгради ФЕЦ с описаните параметри; КЛ СрН, КРУ 20kV, оразмерени инвертори на място в имота; необходимия брой повишаващи трансформатори; табло НН с необходимия брой изводи и изграждане на необходимия брой кабелни линии НН към табло/а НН на нов ТП.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т.3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, **но попада** в границите на една защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).

От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС* се установи, че конкретното инвестиционно предложение е **допустимо**, спрямо режима на защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“, определен с горесцитираната заповед за обявяването ѝ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в периферна малка част на защитената зона, в урбанизираната територия на с. Смилян), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (изграждане на фотоволтаична инсталация на прилежащ урбанизиран терен), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на типове природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Смилян в границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи Западни“.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана

мощност 400 kW“ в ПИ с идентификатор 67547.507.8 по КККР на село Смилян, УПИ I- За производствени нужди, фотоволтаични инсталации и ТП, кв.81 по плана на с. Смилян, местност „Балабаньо“, община Смолян, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

