



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян

Изх. № КПД-11-147-(7)
Смолян, 14.12. 2021 г.

ДО
ОБЩИНА ЛЪКИ
ГРАД ЛЪКИ
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

На Ваш изх. № К-585-1/08.12.2021 г.


ОТНОСНО: Инвестиционно предложение за: „Изграждане на външен довеждащ колектор на град Лъки“, в ПИ с идентификатор 44478.111.18 по КККР на град Лъки, община Лъки, област Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

Във връзка с постъпили в РИОСВ – Смолян уведомление с вх. № КПД-11-147/17.03.2021г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на външен довеждащ колектор и пречиствателна станция за битови отпадъчни води на град Лъки“, в ПИ с идентификатори 44478.111.18 и 44478.111.17 по КККР на град Лъки, община Лъки, област Пловдив, и писмо на Кмета на Община Лъки с вх. № КПД-11-147-(6)/09.12.2021 г., на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Уведомлението за горечитираното инвестиционно предложение е внесено в РИОСВ – Смолян от Община Лъки по реда на чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС, Приложение № 5, което може да бъде прието като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.)*. С горечитираното уведомление е започнато в РИОСВ – Смолян административно производство за инвестиционното предложение за „Изграждане на външен довеждащ колектор и пречиствателна станция за битови отпадъчни води на град Лъки“, в ПИ с идентификатори 44478.111.18 и 44478.111.17 по КККР на град Лъки, община Лъки, област Пловдив“, с възложител Община Лъки, за което с писмо изх. № КПД-11-147-(5)/06.04.2021 г. на РИОСВ - Смолян е определено, че така заявеното инвестиционно предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

С писмо вх. № КПД-11-147-(6)/09.12.2021 г., Кмета на Община Лъки уведомява РИОСВ – Смолян, че от инвестиционното предложение следва да бъде изключен обект: „Пречиствателната станция за битови отпадъчни води (ПСОВ) на град Лъки“, поради липса на финансиране за реализирането му. В тази връзка, поради финансова невъзможност Община Лъки променя своето горечитирано инвестиционно предложение в следното: „Изграждане на външен довеждащ колектор на град Лъки“.



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



Така представеното предложение: „Изграждане на външен довеждащ колектор на град Лъки“, в ПИ с идентификатор 44478.111.18 по КККР на град Лъки, община Лъки, област Пловдив, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация и документация, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на външен довеждащ колектор до площадката на ПСОВ на град Лъки. Трасето на колектора е предвидено да преминава изцяло в ската между асфалтов път клас Ш-861 „Лъки-Асеновград“ и коритото на р. Лъкинска, като попада в ПИ с идентификатор 44478.111.18 по КККР на град Лъки, местност „Боровски мост“ община Лъки, област Пловдив. Горецитираният поземлен имот е общинска собственост и е с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: „пасище“, с площ 10716 кв.м. Канализационния колектор е оразмерен за постоянно водно количество в размер на 22,24 л/сек, като са избрани стъклопластови безнапорни тръби СС-GRP, DN300, PN10, с диаметър $\phi 300$ и с дължина $L=567$ м; $V=1,30$ м/сек; $H/D=0.32$. Трасето на новопроектирания канал ще започва от Преливник №1 и ще завърши до РШ1, разположена на около 6м в площадката на ПСОВ. Следва вътрешно площадкова канализационна мрежа, която е предмет на ПСОВ. Кота дъно тръба $\phi 300$ при изхода на Преливник №1 е 621,2 3м, а в края при РШ1 в зоната на ПСОВ е 618,97 м. Котата на капак РШ1 е съобразен с вертикалната планировка на площадката и е 0,30м над кота терен (намира се в зелена площ). Предвижда се по канализационния колектор да се изградят следните съоръжения: ревизионни шахти, ревизионни отвори, подпорни стени и премостваща конструкция. Ревизионните шахти са предвидени по всички вертикални чупки и в прави участъци на не повече от 60 м, като по трасето ще се изпълнят общо 6 бр. сглобяеми от стоманобетоннови елементи ревизионни шахти. В откритите части на трасето са предвидени общо 8 бр. стъклопластови ревизионни отвори. По трасето на канализационния колектор ще се изпълнят общо 4 бр. армирани бетоннови подпорни стени с различна дължина и височина, с цел укрепване на тръбата, която ще бъде разположена зад стената и засипена с дренажен слой, като по стената се предвижда монтиране на барбакани. В открития участък на трасето е предвидена премостваща конструкция, с обща дължина $L=73$ м, разделена на четири участъка по 16 м и един от 9 м, окачени на колони и фундаменти, с монтирана между тях стоманена конструкция, върху която ще стъпят тръбите. Предвидените тръби по премостващата конструкция ще са с дължина $L=5,80$ м и върху тях ще бъде монтирана защитна конструкция с оградна мрежа.

Изграждането на външния канализационен колектор на град Лъки ще започне от Преливник №1, при фиксираната кота на дъно тръба, като строителството е предвидено да се извърши на следните четири основни етапа: първи етап – реконструкция на съществуващия участък от rPE $\phi 500$ и изграждане на Преливник №1; втори етап – полагане на тръби в участъка от Преливник №1 до началото на премостващата конструкция, чрез направа на изкоп на линейното трасе и полагане на тръбите, като успоредно ще се изградят и подпорни стени 1 и 2 и ще се полагат СС-GRP тръбите по трасето; трети етап – изграждане на премостващата конструкция от стоманени профили върху стоманобетонни опори и фундаменти, както и ще се монтират тръбите за двойно Т профилите, закрепени за конструкцията с хомоти и ще се монтира предпазната конструкция, снабдена с оградна поцинкована мрежа; четвърти етап – полагане на тръби в участъка от премостващата конструкция до РШ1, с направа на изкоп на линейното трасе и полагане тръбите, като успоредно ще се изградят двете подпорни стени и ще се полагат СС-GRP тръбите по трасето. Предвижда се зад подпорните стени, където е необходимо, да се насипва филц над темето на тръбата до 0,25 м. Стъклопластовите тръби СС-GRP ще се полагат върху възглавница от пясък или филц с дебелина 10 см, като обратният насип до 25 см, над темето на тръбата, също ще се изпълни с пясък или филц. Следва обратен насип от изкопаните земни маси до нивелетата на възстановения терен, който ще се уплътнява на пластове през 20 см. Трасето на новопредвидения довеждащ канализационен колектор ще преминава изцяло в ПИ с идентификатор 44478.111.18, в земни площи и не се предвижда възстановяване на настилки.

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: BG0001031 „Родопи Средни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.).

От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и ал. 5, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от *Наредбата за ОС* се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни“, съгласно горесцитираната заповед за обявяването ѝ, както и е **допустимо** от гледна точка на ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, **при спазване на определени условия**, описани в приложеното за съобразяване писмо с изх. № ПУ-01-363-(1)/02.04.2021 г. на БД ИБР – Пловдив, с което е издадено становище за допустимост по чл. 155, ал.1, т. 23 от Закона за водите за първоначално заявеното с уведомление с вх. № КПД-11-147/17.03.2021 г. инвестиционно предложение, включващо изграждането на външен довеждащ колектор и пречиствателна станция за битови отпадъчни води на град Лъки.

Така заявеното с писмо изх. № К-585-1/08.12.2021 г. на Кмета на Община Лъки, инвестиционно предложение и предвидените в него дейности по изграждане единствено на външен довеждащ колектор на град Лъки, без изграждане на ПСОВ, поради финансовата невъзможност на общината за реализирането на пречиствателната станция, не могат да бъдат отнесени самостоятелно към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с инвестиционното предложение дейности по изграждане на външен довеждащ колектор на град Лъки, както и че при реализирането им не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Родопи Средни“, не се създава трайна преграда, възпрепятстваща миграцията на видовете, както и не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Изграждане на външен довеждащ колектор на град Лъки“, в ПИ с идентификатор 44478.111.18 по КККР на град Лъки, община Лъки, област Пловдив, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

Обръщаме Ви внимание, че за изграждане на обект: „Пречиствателната станция за битови отпадъчни води (ПСОВ) на град Лъки“ (отпаднал от първоначално заявеното с уведомление вх. № КПД-11-147/17.03.2021 г. инвестиционно предложение), следва да се подаде от Община Лъки ново уведомление по реда на чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС, Приложение № 5 до директора на РИОСВ – Смолян.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян.

Приложение: Копие на писмо с изх. № № ПУ-01-363-(1)/02.04.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за съобразяване.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ - Смолян

