



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

Изм. № 5110-11-152 (3)
Смолян, 12.04.....2024 г.

ДО
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ
ОБЛАСТ СМОЛЯН


ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово – Малеве – Хвойна – Павелско“, община Чепеларе, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАДЖИЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-152/20.03.2024 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/18.03.2003 г., изм. и доп., посл. доп. ДВ, бр. 67/28.08.2019 г.), което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), както и становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-264-(1)/11.04.2024 г. на БДИБР – Пловдив относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение „Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово – Малеве – Хвойна – Павелско“, община Чепеларе, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Съгласно данните, посочени в уведомлението и видно от представената информация и документация, с инвестиционното предложение се предвижда реализация на разработен от възложителя идеен проект за рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово – Малеве – Хвойна – Павелско“, община Чепеларе, област Смолян, с цел постигане на висока степен на надежност на водоснабдителната система за питейно-битово водоснабдяване на селищата от територията на община Чепеларе, намиращи се в нейната северна част. Предназначението на водопровода е захранване с питейна вода на селата Хвойна и Павелско, както и на прилежащи консуматори на вода с питейни качества. Рехабилитацията на водопровода, с обща дължина 5433 м, ще се извърши в обхвата на трасето на съществуващия азбестоциментов водопровод от събирателна шахта „Варовито дърво“ в землището на с. Орехово до водоема 300 куб. м на с. Павелско, с ползване на вече придобития поземлен сервитут; ползване (както и до сега) на сегашните 3 броя водоизточници в района на с. Орехово; гравитачно довеждане на водата до резервоарите на селата Хвойна и Павелско, с възможност за захранване и на други прилежащи обекти. В настоящото инвестиционно предложение не е включено самото пресичане на р. Чепеларска, с цел търсене на повече начини за финансирането му, предвид характера на този подобект, сегашното състояние на пресичането и на самото речно корито. С инвестиционното предложение се предвижда



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



подмяна на съществуващия азбестоциментов водопровод с нов водопровод от тръби полиетилен висока плътност (ПЕВП), DN 250 и DN 200 с PN 10 и PN 16, с дължини на по диаметри: DN250/16 – 1619 м; DN250/10 – 2343 м; DN200/16 – 835 м; DN200/10 – 636 м, както и съответните фитинги и арматури, и необходимите съоръжения по дължината на водопровода – шахти отток, шахти въздушник, разпределителни и събирателни шахти, шахти за СК, опорни блокове. Предвидено е пресичане на р. Ореховска, което ще се извърши в обхвата на съществуващо пресичане с изграден праг, който не е в добро техническо състояние и се налага неговото заздравяване, състоящо се в укрепване на преливната му част, стабилизиране на основата и предвиждане на странични подпорни (крилни) стени. С писмо изх. № РД-11-99/23.05.2014 г. на БДИБР – Пловдив е съгласувано преминаването през р. Ореховска. Пресичането на Малевско дере ще се осъществи с ползване на съществуващ речен праг и безизкопно полагане на тръба ПЕВП 250/16 по трасето на азбестоциментовия водопровод. Местоположението на новите шахти за оттоци, въздушници и РШ ще съвпада със съществуващите. Средното покритие на водопровода ще е 1,25/1,30 м. Всички тръби ще се полагат върху пясъчна основа с дебелина минимум 15 см, със странично запълване и обратно засипване с пясък до ниво 20 см над темето, след което ще поставят последователно детекторна и предупредителна ленти. Основната част от изкопните работи (механизирано и ръчно) ще се извършва в изкоп под откос 1:0,50. След полагането на тръбите по новия водопровод ще се извърши неговото изпитване и дезинфекция.

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но **попада** частично в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.) и BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.).

От извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и ал. 5, във връзка с ал. 1 и ал. 3 от *Наредбата за ОС* се установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режимите на дейностите в защитени зони BG0001031 „Родопи Средни” и BG0001030 „Родопи Западни”, определени с горечитираните заповеди за обявяването им, **както и е допустимо** от гледна точка на ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при **спазване на определени условия**, описани в приложеното за съобразяване, становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № ПУ-01-264-(1)/11.04.2024 г. на Директора на БДИБР – Пловдив.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (много малка част от трасето на водопровода и водоема на с. Павелско попадат в обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение (рехабилитация на магистрален водопровод в обхвата на съществуващо трасе), при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони BG0001031 „Родопи Средни” и BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на типове природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитената зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности, причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землищата на с. Орехово, с. Малевско, с. Хвойна, с. Павелско и в границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху предмета и целите на опазване в най-близко разположената защитената зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за

инвестиционно предложение: „Рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група „Орехово – Малево – Хвойна – Павелско“, община Чепеларе, област Смолян“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян.

Приложение: Копие на становище с изх. № ПУ-01-264-(1)/11.04.2024 г. на БДИБР – Пловдив, за сведение и съобразяване.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

