РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № КПД-11-207-(3)
Смолян, 10.04 **2018 г.**

ДО
ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ
УЛ.“ПЪРВИ МАЙ“ № 3,
ГРАД ДОСПАТ
ОБЛАСТ СМОЛЯН

Относно: Инвестиционно предложение: „Подмяна на водопровод и канализация по улици на територията на град Доспат: ул. „Люляк“, ул.„Граничар“, ул.„Кирил и Методий“ и ул.„Малина“ – водопровод и канализация, и за улица „Дъбраш“, улица към фирма „Рея Фиш“ и ул. „Кавал тепе“ – водопровод“, община Доспат, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с вх. № КПД-11-207/16.03.2018г. на РИОСВ – Смолян, което може да бъде прието като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.*), относно горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Подмяна на водопровод и канализация по улици на територията на град Доспат: ул. „Люляк“, ул.„Граничар“, ул.„Кирил и Методий“ и ул.„Малина“ – водопровод и канализация, и за улица „Дъбраш“, улица към фирма „Рея Фиш“ и ул. „Кавал тепе“ – водопровод“, община Доспат, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на съществуващата вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на 6 улици в град Доспат, като е предвидена подмяна на водопровод и канализация на следните улици на територията на град Доспат: улица „Люляк” – по улицата ще се подменя и водопровода и канала; улица „Граничар” – ще се подменя и водопровода и канала; улица „Дъбраш” – ще се подменя само водопровода; улица „Кирил и Методий” и улица „Малина” – ще се подменят и водопровода и канализацията; улица от главен път Доспат-Батак до предприятие „Рея фиш” – само водопровод и улица „Кавал тепе” – само водопровод. По данни на възложителя, посочени в уведомлението и видно от представената информация и документация, е разработен проект по задание на Община Доспат във връзка с необходимостта от реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на шестте улици в град Доспат. Предвижда се строително монтажните работи по изпълнение на проекта да се извършват на етапи и самостоятелно по всяка отделна улица. За улица „Люляк“ в гр. Доспат, е предвидено да се подмени съществуващ метален водопровод, като ще се положат ПЕВП тръби ø90 с дължина 372,60л.м и трасе по ЗРП - от о.т. 320-339-326-328-332-329-380-322-324. Със същата дължина (372,60л.м) ще се положи и канализация с тръби полиетиленови ø315. Канализацията се състои от пет клона. По ул. „Граничар“ в гр.Доспат е предвидено да се подмени съществуващ метален водопровод като ще се

4700 **гр.** Смолян, **ул.**”Дичо Петров” **№** 16, **ПК** 99, **e-mail:** riosv-smolyan@mbox.contact.bg,**http:**//smolyan.riosv.com
Директор: +359301/60-113, **Тех. сътрудник:** +359301/60-100, **Експерти:** +359301/60-117, **Fax:** +359301/60-119

положат ПЕВП тръби ø90 с дължина 251,50 л.м. С дължина от 341,70 л.м ще се положи и канализация с тръби полиетиленови ø315. По ул. „Дъбраш" в гр. Доспат е е предвидено да се подмени съществуващ метален водопровод като ще се положат ПЕВП тръби ø90 с дължина 176,90 л.м. По ул. „Кирил и Методий" и ул. „Малина" е предвидено да се подмени съществуващ метален водопровод като ще се положат ПЕВП тръби ø90 с дължина 217,00 л.м. С дължина от 221,20 л.м ще се положи и канализация с тръби полиетиленови ø315. За улица от главен път Доспат-Батак до предприятието „Рея фиш" в град Доспат е предвидено изграждане на нов водопровод, като ще се положат ПЕВП тръби ø90 с дължина 298 л.м. По водопровода ще се монтират 3бр. ПХ, ще се изпълнят и 12бр. СВО. По улица „Кавал тепе" е предвидено да се подмени съществуващ метален водопровод, състоящ се от два клона, като ще се положат ПЕВП тръби ø90 с дължина 144,40 л.м. На водопроводната мрежа ще се проектират спирателни кранове, изолиращи отделни участъци от мрежата, в съответствие с категорията на обезпеченост на водопроводната система и изискванията на нормите за пожарна безопасност. Дължините на водопроводните клонове е приета от замервания на място. Материал на тръбите – полиетилен висока плътност PE-HD PE100 PN10. Към всеки водопроводен клон, предвиден за подмяна, са проектирани сградни водопроводни отклонения (СВО) за всеки урегулиран имот и противопожарни хидранти с размери 70/80мм (надземни) на защитени от повреда места и съответно означени. Сградни канализационни отклонения (СКО) са проектирани до всеки обособен парцел. Дължината на канализационното отклонение е до регулационната линия на парцела. Няма необходимост от изграждане на нова инфраструктура, като ще се използва съществуващата. Изкопните работи ще бъдат в рамките на ремонтите, като старите извадени смески от изкопите ще се вложат като обратно засипване. Предполагаема дълбочина на изкопите е до 1,70 м за водопроводите и 2,40 м за канализациите. Не е предвидено използване на взрив.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т.6 от приложеното за съобразяване становище с изх. № П-01-129/29.03.2018г. на БД ЗБР – Благоевград.

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, **както и извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията на така заявеното инвестиционно предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000".

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение „Подмяна на водопровод и канализация по улици

на територията на град Доспат: ул. „Люляк“, ул.„Граничар“, ул.„Кирил и Методий“ и ул.„Малина“ – водопровод и канализация, и за улица „Дъбраш“, улица към фирма „Рея Фиш“ и ул. „Кавал тепе“ – водопровод“, община Доспат, област Смолян, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.

Приложение: Становище с изх. № П-01-129/29.03.2018г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ • РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ СМОЛЯН