



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. №... *КПД-11-377-(1)*...
Смолян,..... *14.07.*..... 2021 г.

ДО

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД
ГРАД СОФИЯ


Относно: Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Двуетажна масивна жилищна сграда“ в УПИ ХХХІІІ, кв. 2 по плана на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАКОВСКИ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № КПД-11-377/07.07.2021 г. на РИОСВ - Смолян, което може да бъде прието и като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Външно електрозахранване НН на „Двуетажна масивна жилищна сграда“ в УПИ ХХХІІІ, кв. 2 по плана на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане (удължаване) на въздушна мрежа ниско напрежение (НН) с въздушна кабелна линия (ВКЛ) за захранване на обект: „Двуетажна масивна жилищна сграда“ в УПИ ХХХІІІ, кв. 2 по плана на село Сатовча. По данни на възложителя, посочени в уведомлението за инвестиционно предложение и видно от представената информация/документация, предвиденото за изграждане външно електрозахранване по същество представлява продължение (удължаване) на съществуващата въздушна мрежа ниско напрежение (НН) и е свързана с монтаж на 2 броя стълба ниско напрежение, подмяна на 1 стълб НН и монтаж на въздушна кабелна линия с усукани изолирани проводници. Предвидено е удължаване от съществуващ стълб №28 на клон „Б“ от ТП 3 „Сатовча“ до присъединявания имот (УПИ ХХХІІІ, кв. 2 по плана на село Сатовча), с общо 2 броя нови стълба, като ще се изтеглят усуканите изолирани проводници от съществуващ стълб № 26, през съществуващ стълб № 27, който ще се подменя, поради лошото си състояние, и през стълб № 28. Въздушната мрежа е трифазна, с ниско напрежение до 1kV (380V). За изграждане на въздушната кабелна линия ще се използват съществуващи общински улици, изцяло в регулацията на село Сатовча, с дължина на участъка с усукани изолирани проводници 103 метра, от които по съществуваща стълбова линия – 54 м и ново трасе от стълб № 28 до имота – 49 м. Предвидени са изкопни работи за монтаж и изправяне на три стълба, които са стоманобетонни с височина 9,5м. Дълбочината на изкопите ще бъде до 1,7м, без използване на взрив. Кабелната мрежа ще бъде изградена с усукан изолиран проводник NFC 3x50+54,6. Технологичният процес при въздушните мрежи НН е непрекъснато разпределение и консумация на електроенергия.



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.).

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, предвид местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда, възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Двуетажна масивна жилищна сграда“ в УПИ ХХХІІІ, кв. 2 по плана на село Сатовча, община Сатовча, област Благоевград, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

