



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № КПД-11-516-(1)  
Смолян, 21.09. 2020 г.

ДО  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД  
ГРАД СОФИЯ

**Относно:** Инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване НН на „Едноетажна масивна постройка – Тютюнев склад“ в ПИ № 208 по плана на село Боголин, община Сатовча, област Благоевград.

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХОЛАКОВСКИ,

Във връзка с внесено в РИОСВ - Смолян уведомление с вх. № КПД-11-516/25.08.2020г., което може да бъде прието като уведомяване по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:


Така представеното предложение за „Външно електрозахранване НН на „Едноетажна масивна постройка – Тютюнев склад“ в ПИ № 208 по плана на село Боголин, община Сатовча, област Благоевград, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

С инвестиционното предложение се предвижда външно електрозахранване НН на едноетажна масивна постройка – тютюнев склад, разположена в ПИ № 208 по плана на село Боголин, община Сатовча. Електрозахранването ще се осъществи чрез удължаване на съществуваща въздушна мрежа ниско напрежение от съществуващ стълб №15 на клон „Б“ от ТП-1 „Боголин“. За изграждане на кабелната линия ще се използват съществуващи общински улици, с дължина на новия въздушен участък - 97 метра, изцяло в регулацията на село Боголин. Предвижда се монтаж на 5 броя нови стоманобетонни стълба, с височина 9,5м и дълбочината на изкопите до 1,7м, без използване на взрив. Кабелната мрежа ще бъде изградена с усукан изолиран проводник NFC 3x50+54,6. Технологичният процес при въздушните мрежи НН е непрекъснато разпределение и консумация на електроенергия.

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира **извън** границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0000220 „Долна Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007г.).

Така представеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗОС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни



☒ 4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, при реализацията на така заявеното инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно „Външно електрозахранване НН на „Едноетажна масивна постройка – Тютюнев склад“ в ПИ № 208 по плана на село Боголин, община Сатовча, област Благоевград, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Смолян за промените.*

С уважение,

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**

*Директор на РИОСВ – Смолян*

