



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № 400-11-589-(9)
Смолян,26.08.2019 г.

ДО
Юр К/
СЕЛО КОЧАН
ОБЩИНА САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


ОТНОСНО: Уведомление за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за промяна на трасето на въздушен електропровод (ЕП) 20kV в землището на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН К

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № КПД-11-589/16.08.2019г., което може да бъде прието като уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, относно горесцитираният ПУП-ПП, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеният „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за промяна на трасето на въздушен електропровод (ЕП) 20kV в землището на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация и документация, изработването на настоящия ПУП – ПП е с цел присъединяване на обект: „Жилищно строителство“ в ПИ № 020024, землище на село Кочан, община Сатовча, собственост на възложителя, към електропреносната мрежа на село Кочан и е свързано с промяна на трасето на съществуващ въздушен електропровод (ЕП) 20kV в землището на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград. С Решение № 545, взето с протокол № 41 от 28.06.2019г. на Общински съвет – Сатовча се одобрява задание за проектиране и се допуска изработване на Подробен устройствен план –парцеларен план (ПУП-ПП) за подмяна трасето на съществуващия въздушен електропровод (ЕП) 20kV, преминаващ през имоти с номера: 020024, 020015, 020023, 020198, 020195, землище на село Кочан, община Сатовча. Съгласно изработен ПУП-ПП за обекта и приложен регистър на засегнатите имоти, проектното променено трасе на въздушния електропровод 20kV ще преминава през поземлени имоти с номера, както следва: ПИ №018263, с НТП-грибища; ПИ № 018264, с НТП – пасища,мери; ПИ № 018265, с НТП – полски пътища; ПИ № 020017, с НТП – ниви/орна земя;/ ПИ № 020023, с НТП – ниви/орна земя; ПИ № 020024, с НТП – силно наклонени и ерозирани орни земи; ПИ № 020196, с НТП – пасище с храсти; ПИ № 020197, с НТП – пасище с храсти и ПИ № 020198, с НТП – пасище с храсти. Дължината на трасето на въздушния ел. провод 20kV по ПУП-ПП е 268м, със засегната площ - 2.042 дка и сервитут на енергийния обект – 7.5м, в т.ч. спрямо оста на електропровода – 5м от страната, избрана за обслужване и 2.5м от другата страна. По информация на възложителя, изграждането въздушната мрежа ще е свързана с монтаж на 3 броя стълбове и монтаж на въздушната



☒ 4700 гр. Смолян, ул.„Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



кабелна линия. Предвидени са изкопни работи за монтажа и изправяне на трите нови стълбове, с дълбочината на изкопите до 1,5м, без използване на взрив.

На този етап не са налични данни, че с конкретния ПУП-ПП се очертава рамката за самостоятелно развитие на нови инвестиционни предложения по Приложение №1 и № 2 от ЗООС, както и не са налични обстоятелства за предположение за значително въздействие върху околната среда от реализирането на плана. В тази връзка, не е необходимо провеждане на процедура по екологична оценка (ЕО).

Имотите, предмет на ПУП-ПП, **не попадат** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности с така заявения ПУП-ПП, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за промяна на трасето на въздушен електропровод (ЕП) 20kV в землището на село Кочан, община Сатовча, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Смолян за промените.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян



За директор:
Кирил Трахооски
Заповед за заместване:
РА-08-135/21.08.2019г.