



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Ниво на класификация: 0 /TLP – WHITE/

Изх. № КПА-11-598-(3)  
Смолян, ... 20.11. ..... 2024 г.

ДО

„ХАДЖИЕВИ 5588“ ЕООД

ГРАД ДОСПАТ

ОБЩИНА ДОСПАТ

ОБЛАСТ СМОЛЯН

**ОТНОСНО:** Инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран естествен извор (КЕИ) в ПИ с идентификатор 23025.126.69 по КККР на гр. Доспат, с цел водоснабдяване за промишлени нужди на обект: „Бетонов възел и варово стопанство“ и изграждане на водоплътна изгребна яма в ПИ с идентификатор 23025.502.1294 по КККР на град Доспат, представляващ УПИ I, кв. 58 по плана на град Доспат“, община Доспат, област Смолян.

## УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАДЖИЕВ,

Във връзка с постъпило с вх. № КПД-11-598/23.10.2024 г. на РИОСВ – Смолян, Ваше уведомление по Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, което приемаме и като уведомление по чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп., посл. изм. ДВ бр. 106/2021 г.), както и становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите с изх. № П-01-382-(1)/12.11.2024 г. на Директора на БДЗБР – Благоевград, относно горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеното предложение за „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран естествен извор (КЕИ) в ПИ с идентификатор 23025.126.69 по КККР на гр. Доспат, с цел водоснабдяване за промишлени нужди на обект: „Бетонов възел и варово стопанство“ и изграждане на водоплътна изгребна яма в ПИ с идентификатор 23025.502.1294 по КККР на град Доспат, представляващ УПИ I, кв. 58 по плана на град Доспат“, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от Наредбата за ОС.

Съгласно представената в уведомлението информация, с настоящото инвестиционно предложение се предвижда водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран естествен извор (КЕИ), с цел водоснабдяване за промишлени нужди на съществуващ обект: „Бетонов възел и варово стопанство“, както и изграждане на водоплътна изгребна яма в ПИ с идентификатор 23025.502.1294 по КККР на град Доспат. Горесцитираният поземлен имот, собственост на възложителя, представлява застроена урбанизирана територия, с площ 1922 кв. м, с НТП: „Ниско застрояване (до 10 м)“ и с обособено УПИ I, кв. 58 по плана на град Доспат, община Доспат, област Смолян, като за изграждане на обекта – временен бетонов възел и варово стопанство в рамките на същия УПИ, от РИОСВ – Смолян има издадено, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, писмо с изх. № КПД-14-125-(1)/02.04.2013 г. Съществуващото водовземно съоръжение – каптиран естествен извор (КЕИ), водите на който ще се добиват за промишленото водоснабдяване на гореописания обект е изградено в ПИ с



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbx.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbx.contact.bg), [riosvsm@smolyan.riosv.com](mailto:riosvsm@smolyan.riosv.com), <http://smolyan.riosv.com>  
Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



идентификатор 23025.126.69 по КККР на гр. Доспат, м. „Инаклиите“, вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 15757 кв. м (стар № 000263), като е необходимо да бъдат изпълнени всички необходими нормативни процедури, съгласно ЗВ, за получаване на разрешително за водовземане от подземни води. Съгласно геодезическо заснемане, координатите на водоизточника са следните: (WGS) B-41°38'28.742"; L-24°09'54.090"; (БГС2005г.) X-4612677.916, Y-388771.797 и кота на терена, върху който е разположен Н=1175,91 м.

Инвестиционното предложение е свързано с провеждане на процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващ водоизточник – каптиран естествен извор (КЕИ), водите на който ще се ползват за промишлените нужди на обект: „Бетонов възел и варово стопанство“, намиращ се в ПИ с идентификатор 23025.502.1294 по КККР на град Доспат, представляващ УПИ I, кв. 58 по плана на град Доспат. За водовземането от подземни води и отвеждането им до обекта, който ще се водоснабдява ще се използват съществуващи и изградени съоръжения и проводни, като каптажното съоръжение е в добро техническо състояние и представлява еднокамерна стоманобетонена шахта с вътрешни размери 80см/80см/50см. Водата от съществуващия КЕИ се отвежда гравитачно чрез водопровод ПВП тръби Ф90мм, с дължина около 200 м до цистерна с вместимост 7 куб. м, която се намира в района на обекта, от където посредством изградена площадкова водопроводна мрежа, водата се разпределя за потребление. Промисленото водоснабдяване на обекта включва водни количества, които ще се ползват за производство – приготвяне на бетонови и варови разтвори и водни количества, които ще се ползват за зареждане на бетон миксерите – за разреждане на превозваните разтвори и измиване на буретата, в които се превозват същите, както и за измиване на бетоносмесителната машина. Естествените ресурси на водоизточника са определени на  $Q_{ср.дн.} = 0,173$  л/с, с годишен воден обем –  $V_{год.} = 5456$  м<sup>3</sup>. Средно денонощният дебит, който ще се ползва от водоизточника за промишлени нужди на обекта е  $Q_{ср.дн.} = 0,0238$  л/с, а годишния воден обем -  $V_{год.} = 750$  м<sup>3</sup>. По информация на възложителя, се предвижда в рамките на ПИ с идентификатор 23025.126.69 по КККР на гр. Доспат, да се изгради на ново съоръжение – водоплътна изгребна яма, в която да се заустват отпадъчните води от обекта. Битовите и производствените отпадъчни води от обекта ще се отвеждат по изградена площадкова канализационна мрежа и ще се заустват в събирателна шахта, като производствените отпадъчни води, преди да се заустват в нея, ще преминават през утаител, предвиден за първоначалното им пречистване. Водоплътната изгребна яма ще се почиства периодично, съгласно представен сключен договор с „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян.

Така описаното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложения № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 от закона. Предвид това конкретното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Глава шеста от *ЗООС* и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, **както и извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.45/28.05.2021 г.), отстояща на около 0,70 км от обекта.

Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с ал. 1 от *Наредбата за ОС* установи, че инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режимите, определени в ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2022-2027 г.), при **спазване разпоредбите на Закона за водите и условията**, описани в приложеното за съобразяване, становище за допустимост съгласно чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ с изх. № П-01-382-(1)/12.11.2024 г. на Директора на БДЗБР – Благоевград.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000), обема и характера на така заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа Natura 2000, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001030 „Родопи Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Доспат в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, спрямо които реализацията на оценяваното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на кумулативно въздействие със значителен отрицателен ефект върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване в близката защитена зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение – каптиран естествен извор (КЕИ) в ПИ с идентификатор 23025.126.69 по КККР на гр. Доспат, с цел водоснабдяване за промишлени нужди на обект: „Бетонен възел и варово стопанство“ и изграждане на водоплътна изгребна яма, в ПИ с идентификатор 23025.502.1294 по КККР на град Доспат, представляващ УПИ I, кв. 58 по плана на град Доспат“, община Доспат, област Смолян е, че **не е необходимо провеждане на процедура** по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.

***Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.***

***При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Смолян за промените.***

**Приложение:** Копие на писмо с изх. № П-01-382-(1)/12.11.2024 г. на Директора на БДЗБР – Благоевград за сведение и съобразяване.

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА**  
Директор на РИОСВ – Смолян

