



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н



## СЪОБЩЕНИЕ

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение.

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната среда и водите – Смолян съобщава за постановено на 16.01.2023г. Решение № СМ-002-ПР/2023г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Енергиен обект – Фотоволтаичен парк“, в ПИ с идентификатор 24788.12.440 по КККР на с.Дядовци, м. „Кара борун“, общ. Ардино, обл. Кърджали.

Решението е поставено за обществен достъп на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер), адрес ул. „Дичо Петров" №16, за период от 14 дни на 16.01.2023г. и на следния електронен адрес на интернет страницата на РИОСВ – Смолян: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2). Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

## КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ


Днес 16.01.2023г. за период от 14 дни на основание чл.8, ал.5, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда, на информационното табло в сградата на РИОСВ – Смолян – партерен етаж, адрес: ул. „Дичо Петров" №16, гр. Смолян е поставено за обществен достъп Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда №СМ-002-ПР/2023г. от 16.01.2023 г. на Директора на РИОСВ – Смолян, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Енергиен обект – Фотоволтаичен парк“, в ПИ с идентификатор 24788.12.440 по КККР на с.Дядовци, м. „Кара борун“, общ. Ардино, обл. Кърджали.

Решението е публикувано за обществен достъп и на следния електронен адрес: [https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc\\_cat\\_id=2](https://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=2), на интернет страницата на РИОСВ – Смолян. Решението се намира в отдел „Превантивна дейност“, дирекция „Контрол и превантивна дейност“. Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

### Присъствали на съобщаването:

1. инж. Красимир Кондов, гл. експерт:
- 3 Петя Славова – гл. експерт:

2. Виолета Величкова, гл. експерт



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

## РЕШЕНИЕ

№ СМ-002-ПР/2023г.

### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4, във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), писмена документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становище на РЗИ – Кърджали.

## РЕШИХ:

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Енергиен обект – Фотоволтаичен парк“, в ПИ с идентификатор 24788.12.440 по КККР на с.Дядовци, м. „Кара борун“, общ. Ардино, обл. Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.


**възложител:** „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД,

### Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на надземна фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия от възобновяем енергиен източник – слънчева евергия, в ПИ с идентификатор 24788.12.440 по КККР на с. Дядовци, м. „Кара борун“, общ. Ардино, обл. Кърджали. Обектът ще се реализира върху площ от 19300 кв. м (80% от площ на ПИ - 24182 кв. м). Предвижда се монтаж на готови фотоволтаични елементи върху сглобяема метална конструкция. Електроцентралата ще се състои от 4700 броя фотоволтаични модула, всеки един с мощност от по 535 Wp. Общата електрическа мощност на централата, отдавана в мрежата ще е 2490,0 kW. Начинът на присъединяване към съществуващата селищна електропреносна мрежа ще се извърши, съобразно становище на ЕР-ЮГ. Транспортното обслужване до обекта ще се осъществи от граничещ с имота общински земеделски път, разположен в ПИ № 24788.12.276, който чрез ПИ № 24788.12.483 (общинска публична собственост, земеделски път) прави връзка с общински път № KZR 3014, по направление гр. Ардино - с. Дядовци.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „а“ – **промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1)** на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, **подлежи** на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.



☑ 4700 гр. Смолян, ул.„Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: [riosv-smolyan@mbox.contact.bg](mailto:riosv-smolyan@mbox.contact.bg), <http://smolyan.riosv.com>; ☎ Директор: 0301/60-113, Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119





Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Инвестиционното предложение ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е: BG0001031 „Родопи Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.59/16.07.2021 г.), отстояща на около 1,74 км.

На основание чл.40, ал.3 от *Наредбата за ОС* е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от *Наредбата за ОС*, след анализ на представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от *Наредбата по ОС*, преценката на компетентния орган е, че настоящото инвестиционно предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитени зони.

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС, е проведена консултация с РЗИ – Кърджали.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:**

1. С инвестиционното предложение се предвижда върху поземлен имот с идентификатор 24788.12.440 по КККР на с. Дядовци, м. „Кара борун“, общ. Ардино, обл. Кърджали да се изгради надземна фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия от възобновяем енергиен източник – слънчева енергия. Обектът ще се реализира върху площ от 19300 кв. м (80% от площта на имота). Предвижда се монтаж на готови фотоволтаични елементи върху сглобяема метална конструкция. Модулите ще се монтират върху леки алуминиеви конструкции. Предвидените изкопни работи ще са с малка дълбочина за поставяне на бетоновите основи на панелите, без извършване на взривни работи.

2. Фотоволтаичната електроцентрала ще се състои от 4700 броя фотоволтаични модула, всеки един с мощност от по 535 Wp. Общата DC мощност от панелите ще бъде 2515 kWp. Модулите ще са подредени в групи (стрингове), по 21 последователно свързани модула. Стринговете ще се обединяват в DC кутия - по 12 и 13 стринга към DC кутия. Кутиите ще бъдат модел на KACO DC-COMBINER BOX 10-16 MON, оборудвани с мониторинг организация на стринговете, както и в приложения кабелен журнал за DC кабели от всеки стринг до DC-COMBINER BOX. Към всеки инвертор ще се свързва по една DC кутия. Предвидените мрежови инвертори са модел HUAWEI SUN 2000/100, с номинална изходна (AC) мощност от 100,0 kW. Общата електрическа мощност на централата, отдавана в мрежата ще е 2490,0 kW, получена от 25 инвертора по 100,0 kW. Входовете на инверторите са защитени от пренапрежение, чрез вградени в инвертора постояннотокови аресторни защиты. С цел осигуряване на защита от къси съединения се предвижда монтаж на постояннотоково DC табло със стопяеми предпазители за всеки стринг - вложка ф 10x38 мм с gPV крива. Изходът на инверторите е защитен в ТНН на БКТП, посредством стопяем предпазител 200 А за инвертор 100 kW и променливотокова аресторна защита. Предвидена е кабелна мрежа НН (DC) за връзка между PV модулите и инверторите. Свързването на отделните стрингове към инвертора се осъществява посредством специален DC кабел с UV

защита и двойна изолация, като горния слой издържа на UV лъчение. Електрическите връзки между инверторите и главното разпределително табло в новоизградено БКТП ще се извършат с многожилен алуминиев кабел NAY2Y 3x95+50mm<sup>2</sup>. Кабелът притежава двойна изолация от материал, неразпространяващ горене.

3. Не се предвиждат други, свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности. За реализацията на предложението няма необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура. В близост до имота преминава републикански път. Транспортното обслужване до обекта ще се извършва от граничещ с имота общински земеделски път, разположен в ПИ № 24788.12.276, който чрез ПИ № 24788.12.483 (общинска публична собственост, земеделски път), прави връзка с общински път № KZR 3014, по направление гр. Ардино - с. Дядовци. С предложението не се предвижда изграждането на нови пътища.

4. Начинът на присъединяване към съществуващата селищна електропреносна мрежа ще се извърши, съобразно становище на ЕР-ЮГ.

5. За предложението не е необходимо водоснабдяване. Необходимите количества вода за питейни нужди ще се осигуряват с доставка на бутилирана вода.

6. Всички видове отпадъци по време на реализацията и експлоатацията на предложението ще се третират съобразно нормативните изисквания. По време на монтажа на системата ще се генерират само незначително количество строителни отпадъци. Ще се формират и известно количество изкопни земни маси при полагане на кабелните трасета. Същите ще се използват за засипване на изкопите и подравняване на прилежащите терени. По време на експлоатацията не се очакват отпадъци, с изключение на незначителни количества битови отпадъци, образувани от обслужващия персонал. Същите ще се събират в чувал и ще се извозват своевременно.

7. При стриктно спазване на предложените мерки, целящи ограничаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, както и нормативните изисквания, в резултат от реализацията на предложението, не се очаква възникване на кумулативни въздействия със значителен отрицателен ефект и поява на замърсяване и дискомфорт върху околната среда.

8. С реализацията на предложението, не съществува риск от инциденти при стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност на труда.

9. Съгласно писмо с изх. № 10-75-1/22.12.2022г. на РЗИ – Кърджали, реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху здравния статус на населението.

**II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

1. Фотоволтаичният парк ще се реализира в 24788.12.440 по КККР на с.Дядовци, м. „Кара борун“, общ. Ардино, обл. Кърджали. Обектът ще се изгради върху площ от 19300 кв. м (80% от площ на имота). Инвестиционното предложение е ново и се предвижда да се осъществи в земеделска територия, собственост на възложителя, с НТП – друг вид производствен обект, без определено стопанско предназначение. По кадастрални данни, имотът пряко граничи от юг с регулационните граници на с. Дядовци.

2. За предложението има ПУП за промяна на предназначение на земеделска земя и оформяне на Пп зона за фотоволтаичен парк с градоустройствени показатели: максимална

височина 6м, плътност на застрояване – 80%, Кинт до 1 и озеленяване мин. 20%. С Решение №406 на Общински съвет – гр. Ардино е одобрено задание и е допуснато изработването на ПУП-ПРЗ за имот № 24788.12.440 по КККР на с.Дядовци, м. „Кара борун“, общ. Ардино, обл. Кърджали.

3. Транспортното обслужване до обекта ще се извършва от граничещ с имота общински земеделски път, разположен в ПИ № 24788.12.276, който чрез ПИ № 24788.12.483 (общинска публична собственост, земеделски път), прави връзка с общински път № KZR 3014, по направление гр. Ардино – с.Дядовци.

4. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и върху най-близко разположената защитена зона - BG0001031 „Родопи Средни“.

5. Предвид местоположението, характера на територията и характера на предвидените дейности, няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

6. С реализацията на предложението, не се предполага генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

7. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, вкл. птици, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона, спрямо процедурирани и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни предложения.

8. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при строителството и експлоатацията на обекта.

9. В близост до инвестиционното предложение, няма разположени предприятия с нисък/висок рисков потенциал, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и доп.).

10. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района, не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложили в съгласувателните документи на специализираните компетентни органи.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде ограничен и локален, в рамките на определената територия.

2. Реализацията на предложението няма да бъде свързана с нарушаване на нормите за опазване на човешкото здраве в обхвата на населени места.

3. Отчитайки характера на инвестиционното предложение и местоположението му, не се очаква при реализацията му да възникнат значителни отрицателни въздействия върху компоненти на околната среда. Не се очаква емисионно натоварване на атмосферен въздух, замърсяване на повърхностни и подземни води, значително изменение на ландшафт. Предложението не е свързано с генериране на шум, вибрации и радиации, създаващи риск за околната среда и човешкото здраве.



4. Предложението не се комбинира с въздействието на други предложения, планове и програми.

5. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

#### **IV.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

1. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-814-(6)/12.01.2023г. на кмета на Община Ардино, в периода 16.12.2022г. – 30.12.2022г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на интернет страницата и на информационното табло на общината. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

2. Съгласно писмо с вх. №КПД-11-814-(7)/16.01.2023г. на кмета на с. Дядовци, в периода 16.12.2022г. – 30.12.2022г. е осигурен обществен достъп на информацията по Приложение №2 на информационното табло в сградата на кметството. В писмото е посочено, че в резултат на осигурения обществен достъп в законоустановения срок, не са постъпвали становища/мнения/възражения и др. срещу реализацията на предложението.

3. В срока на обявяванията и към настоящия момент, в РИОСВ – Смолян не са постъпвали възражения срещу реализацията на предложението.

#### **ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Дейностите по реализация на инвестиционното предложение да се извършват в границите на имота, като не се допуска замърсяване на прилежащите територии със строителни, битови и/или други отпадъци, вкл. депониране на земна маса, както и повреждане и унищожаване на съществуващата в съседни терени тревна, дървесна и храстова растителност.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му капацитет. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в решението, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

На основание чл.93, ал.8 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 16.01.2023 г.

**ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕ**

*Директор на РИОСВ-Смолян*

