



ДОКЛАД

ОТНОСНО: Извършена комплексна проверка на 08.04.2015 год. на „В И К” ЕООД, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян.

На основание Заповед № РД – 07 – 30 / 23.03.2015 год. на Директора на РИОСВ – Смолян се извърши Комплексна проверка на „В И К” ЕООД, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян.

I. Цели на проверката

Проверката е комплексна и е извършена от екип от експерти на РИОСВ – Смолян по компоненти и фактори на околната среда: води, въздух, химикали и отпадъци и да се даде оценка на степента на съответствие на производствата и дейностите на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

II. Проверени производствени инсталации и дейности на обекта

1. Пречистване на битово-фекални и производствени отпадъчни води-количество и тяхното третиране.

2. Проверка на ПКЦ, обеми за съхранение на гориво, отпадни газове емитирани в атмосферния въздух. Хладилни и климатични инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества.

3. Отпадъци

-производствени и опасни отпадъци – съхранение и отчетност;

4. Опасни химични вещества.

III. Състояние на производствените инсталации и дейности на обекта, съгласно констатациите от извършената проверка

„В и К“ ЕООД, гр. Смолян стопанисват ГПСОВ „Мадан“ за пречистване на битово-фекални и производствени отпадъчни води от гр. Мадан. Обектът е с непрекъснат режим на работа.

1. Компонент „Води”

Взета беше водна проба на изход ГПСОВ „Мадан“, преди заустване в р. Маданска.

В момента на проверката всички съоръжения работят. Отпадъчните води след пречистване се заустват в р. Маданска, регламентирано с РЗ № 33110028/27.06.2008 г. издадено от БД УВ ИБР гр. Пловдив. Отпадъчните води на изход ГПСОВ са с водно количество 37 л/сек..

Видими следи от биологично замърсяване след точката на заустване няма.

2. Компонент „Въздух”

На площадката в административната част има котелно с инсталиран котел около 50 kw. Котела и климатиците -3бр са идентични с ГПСОВ-Златоград. В котелното е обособена част за нафтово стопанство с 4бр пластмасови съдове по 1м³ за нафта. Котела не се използва

Сградите по време на проверката се отопляват от уреди работещи с ел. енергия

Климатичните машини са с количество фреон под 3кг и не попадат в обхвата на Регламент 1005/2009г и 517/2014г.

Няма дейности влияещи съществено върху КАВ в района.

3. Фактор на въздействие „Отпадъци”

Производствени отпадъци

Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

От дейността на ГПСОВ-Мадан, се генерират отпадъци, класифицирани съгласно Наредба №2/2014г., както следва:

- код 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели. За 2014г. са образувани 3920 кг. Същите се съхраняват до извозването им на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Мадан в специални 4 м³ контейнери.

- код 19 08 01 - отпадъци от решетки и сита. През 2014г. на площадката са генерирани 3500 кг. Съхраняват се в 4 м³ и се депонират на Регионално депо гр. Мадан.

- код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места. Генерирани са 17450 кг. за 2014г., като същите са депонират отново на Регионално депо гр. Мадан. Обезводняват се чрез филтърпреса и чрез престояване на изсушителни полета. Същите са в добро състояние. Не са правени анализи на утайката през последните 5 години.

- код 16 05 06* лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота. През 2013г. образуванияте и съхранявани такива са предадени на „Хах Ланге“ ЕООД гр. София.

Води се отчетност съгласно нормативните изисквания. На площадката работят всички съоръжения, касаещи третирането (обезводняване) на утайката, както и събирането на отпадъците от пясъкоуловители и решетки и сита.

4. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”

1. Контрол по Регламент /ЕС/ 1907/2006 г. /REACH/

Статут на фирмата спрямо Регламента - потребител по веригата. Използува се флокулант – „флопам”, годишно около 300 кг. Представен бе ИЛБ в съответствие с чл. 31 от Регламента.

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси – флокуланта се съхранява в помещението за обезводняване на утайката. Чувалите са поставени на палети.

5. Екологична отговорност:

Дружеството извършва дейности, попадащи в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ, /ДВ, бр.43 от 29.04.2008 г./а именно т.3 от Приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона.

Операторът е включен в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ. Представена бе собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба №1/2008 /ДВ, бр. 96/2008/ за вида на превантивните и оздравителните мерки в

–

предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
Директор на РИОСВ – Смолян

Извършили проверката:

1. инж. Атанас Василев, старши експерт „ОВ” - координатор
2. инж. Костадин Милкотев, главен експерт „ОЧВ”
3. инж. Венета Василев, старши експерт „ОХВ и КР“
4. Евгени Невенов, старши експерт „УМРО”