



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект:
ГПСОВ, гр.Златоград

На 29.01.2016г. (Констативен Протокол №РК-04) експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова комплексна проверка по Заповед №РД-07-14/28.01.2016г. на Директора на РИОСВ-Смолян на обект: **ГПСОВ – гр.Златоград, „В и К” ЕООД, гр.Смолян, ул.”П.Р.Славейков”№2.**

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда.

1. Компонент „Опазване на водите”
2. Фактор „Управление на отпадъците”

II.Цел на проверката

Текущ контрол за:

1. Изпълнение на изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове. Контрол по изпълнението на условията, поставени в Разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. Емисионен контрол с пробовземане на пречистени отпадъчни води.

2. Управление на утайките, формирани при експлоатацията на пречиствателната станция, във връзка с Националния план за управление на утайките в България 2013г. – 2020г.

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Обект на проверката са пречиствателните съоръжения на ГПСОВ и съоръженията за третирането на генерираните утайки, договори с фирми за предаване на отпадъци и отчетност на отпадъците.

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

1. Опазване на водите

Контрол по чл.151, ал.4, т.2 от Закона за водите, относно контрол на обекти формиращи отпадъчни води, в това число контрол на изпълнението на условията поставени в Разрешителното за заустване.

При извършената проверка се установи, че всички съоръжения за пречистване на отпадъчните води на ГПСОВ са в изправност и работят нормално.

За определяне ефективността на пречиствателната станция и съгласно Заповед № РД-21/18.01.2016г. на МОСВ, за задължителен мониторинг на отпадъчните води от ГПСОВ два пъти годишно, беше взета еднократна водна извадка – 2l – пречистена отпадъчна вода от изхода на ГПСОВ, преди заустването в р.Върбица, в присъствие на представител на дружеството и предадена за анализ на акредитирана РЛ-Смолян към ИАОС. Ежемесечно в РИОСВ-Смолян се изпраща справка за количеството и качеството на пречистените отпадъчни води, в съответствие с изискванията за извършване на собствен мониторинг. От резултатите от собствения мониторинг се установява, че се спазват ИЕО, заложиени в Разрешителното за заустване. За отпадъчните води има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води №33110091/08.12.2016г. изд. от БДИБР – Пловдив, с титуляр община Златоград. Предстои издаване на ново РЗ, с титуляр „В и К” ЕООД, гр.Смолян, съгласно Договор за предоставяне на ГПСОВ за стопанисване и експлоатация от общ.Златоград на „В и К” ЕООД, гр.Смолян.

2. По фактор на въздействие „Управление на отпадъците”

На площадката от дейността на ПСОВ – Златоград се генерират следните видове отпадъци по кодове, съгласно Наредба №2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците:

- отпадък с код 190801 – отпадъци от решетки и сита
- код 190802 – отпадъци от пясъкоуловители
- код 190805 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места
- код 200121* - флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак.

Отпадъците от решетки и и сита, както и отпадъците от пясъкоуловители се съхраняват на подходящо за целта място, в закрито помещение в метални контейнери до тяхното извозване. Към момента на проверката се съхраняват около 0,100т. отпадъци от решетки и сита и 0,100т отпадъци от пясъкоуловител. В момента няма налични генерирани отпадъци от код 190805 и с код 200121*.

През 2015г. са предадени 0,600т. – отпадъци от решетки и сита, 1,200т. – отпадъци от пясъкоуловител и 61850т. – утайки от пречистване на отпадъчни води. Утайките се третират посредством филтър преса. Отпадъците са извозени на Регионално депо – гр.Смолян, м.Герзовица. Договор не се представи за предадените отпадъци, същият се съхранява във „В и К” ЕООД – гр.Смолян. „В и К” ЕООД – гр.Смолян притежава регистрационен документ по ЗУО за събиране и транспортиране на тези отпадъци. Регистрационния документ е с №11-РД-286-00/13.03.2015г. издаден от РИОСВ-Смолян. По време на проверката се представиха кантарни бележки за предаден отпадък. Представена е и отчетна книга за образувани и предадени отпадъци. Същата е предварително заверена в РИОСВ-Смолян, води се редовно, съгласно изискванията на Наредба №1/ 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейности с отпадъците.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на ГПСОВ – гр.Златоград, стопанисвана от „В и К” ЕООД, гр.Смолян се установи, че обекта съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и съответната подзаконова нормативна уредба.

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

1. Да се стартира процедура по издаване на РЗ в БДИБР – Пловдив с новия титуляр и да се представи в РИОСВ-Смолян копие от входящ номер.

Срок:15.02.2016г.

Отг: инж.Мариян Николов – управител на „В и К”ЕООД

2. На основание чл.119, ал.6 от ЗУО в 7 – дневен срок от получаването на настоящия КП да се представи в РИОСВ-Смолян договор с лица, притежаващи съответният документ по ЗУО (чл.35 от ЗУО) за приемането и предаването на отпадъците от ГПСОВ-Златоград.

Отг: инж.Мариян Николов – управител
на „В и К“ЕООД

VII. Дейности за последващ контрол.

РИОСВ-Смолян ще извърши последващ контрол за изпълнение на дадените предписания.

От страна на дружеството на проверката присъстваше г-н Владо Кадиев – механик в ГПСОВ – Златоград, а протокола от проверката е връчен лично на управителя на „В и К“ ЕООД – гр.Смолян.

Дадените предписания са изпълнени в срок.