



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН



ДОКЛАД

от комплексна проверка на обект: **ГПСОВ-Рудозем**

На 14.05.2020г. (Констативен протокол № ЕН-024), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова комплексна проверка, съгласно Заповед № РД – 08 – 32/12.02.2020 год. на директора на РИОСВ-Смолян на обект: Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Рудозем, стопанисвана от „В и К“ ЕООД гр. Смолян.

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда:

1. Компонент „Води;”
2. Фактор на въздействие „Отпадъци”;
3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”;

II. Цел на проверката:

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.
2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове, касаещи образуваните отпадъци на площадката;
3. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- Пречиствателни съоръжения на ГПСОВ и съоръжения за третиране на генерираните утайки;
- Образувани на площадката отпадъци, водене на отчетност и начини за съхранение;
- Използвани в производството химични вещества и смеси и тяхното съхранение;

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

1. Компонент „Води”

Контрол по чл. 151, ал. 4, т. 2 от Закона за водите, относно обекти, формиращи отпадъчни води, в това число контрол по изпълнението на условията, поставени в Разрешителното за заустване.

При извършената проверка се установи, че ГПСОВ - Рудозем е в нормално експлоатационно състояние. За определяне ефективността на пречиствателната станция и съгласно Заповед № РД-962/20.12.2019г. на Министъра на околната среда и водите, за задължителен емисионен контрол на отпадъчните води от ГПСОВ два пъти годишно, беше взета еднократна водна проба – отпадъчна вода от изхода на ГПСОВ-Рудозем, преди заустването в р. Арда, в присъствие на представител на дружеството и предадена за анализ на акредитирана РЛ-Смолян към ИАОС. Заустването на отпадъчните води от пречиствателната станция е регламентирано с Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води № 33110030/30.06.2008г., продължено с Реш. № РР-2299/05.05.2015г. издадено от БДИБР – Пловдив, с краен срок на действие 2024г.

На аварийния савак при вход ГПСОВ-Рудозем е поставена пломба на РИОСВ-Смолян, която при настоящата проверка е в цялост и непокътната.

2. Фактор „Отпадъци”

При проверката се установи, че след пречистването на отпадъчните води в станцията се генерират отпадъци, класифицирани съгласно Наредбата за класификация на отпадъците, както следва:

- код 19 08 01- отпадъци от решетки и сита;
- код 19 08 02- отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели;
- код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места;

Образуваните отпадъци се съхраняват до извозването им в специални метални контейнери.

Утайките се обезводняват посредством филтърпреса и се стабилизират с флокулант. Към момента на проверката, поради авария на филтърпресата, утайките се обезводняват (изсушават) на изсушителни полета. Към пречиствателната станция има изградени 2 бр. такива, като само едното поле е заето с утайка. Образуваните отпадъци се предават за обезвреждане на Регионално депо за неопасни отпадъци на общ. Рудозем, като транспортирането се осъществява от „В и К“ ЕООД гр. Смолян, на база издаден регистрационен документ от РИОСВ-Смолян. Дружеството има издадени становища от РИОСВ-Смолян, по внесени доклади за основно охарактеризиране на отпадъци.

Води се отчетност на отпадъците.

3. Фактор „Опасни химични вещества“

1. Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. Към момента на проверката се използва само флокулант - „флопам”. Закупува се от български фирми. Представен бе ИЛБ, в съответствие с Регламент 830/2015.

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Флокулантът се съхранява в помещението за обезводняване на утайката, поставен на палети в оригиналните опаковки на производителя. Изготвени са инструкции за съхранение и употреба съгласно изискванията на Наредбата.

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Рудозем, стопанисвана от „В и К“ ЕООД гр. Смолян се установи, че обекта съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси.

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

Няма.

VII. Дейности за последващ контрол.

Няма.