



УТВЪРДИЛ:

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СМОЛЯН

ДОКЛАД

от комплексна проверка на обект: **ГПСОВ- Златоград**

На 05.11.2020г. (Констативен протокол № ЕН-072), експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова комплексна проверка, съгласно Заповед № РД – 08 – 85/23.09.2020 год. на директора на РИОСВ-Смолян на обект: Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Златоград, стопанисвана от „В и К“ ЕООД гр. Смолян.

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда:

1. Компонент „Води;”
2. Фактор на въздействие „Отпадъци”;
3. Фактор на въздействие „Опасни химични вещества”;

II. Цел на проверката:

Текущ контрол за:

1. Изпълнение изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове.
2. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове, касаещи образуването на отпадъци на площадката;
3. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- Пречиствателни съоръжения на ГПСОВ и съоръжения за третиране на генерираните утайки;
- Образуване на площадката отпадъци, водене на отчетност и начини за съхранение;
- Използване в производството химични вещества и смеси и тяхното съхранение;

IV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на екологичното законодателство:

1. Компонент „Води”

При проверката, съоръженията на ГПСОВ-Златоград работят нормално. Пречистените отпадъчни води от гр. Златоград се заустват в р. Върбица съгласно РЗ № 33110091/08.12.2009 год. и Решение № РР-2979/21.11.2016 год.

Извършва се собствен мониторинг на отпадъчните води на вход и изход ГПСОВ от лабораторията на „В и К“ ЕООД-Смолян.

Водят се дневници за резултатите от извършвания мониторинг и количествата на заустените пречистени води в р. Върбица.

В точката на заустване и след нея по посока течението на реката, не се установи видимо замърсяване на водите или наличие на биологични колонии по дъното.

Извършените анализи на водната проба на изход ГПСОВ и резултатите от издадения ПИ на РЛ-Смолян, съответстват на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по РЗ № 33110091/08.12.2009 год. и Решение № РР-2979/21.11.2016 год.

Не се предвижда предприемане на административно-наказателни мерки.

2. Фактор „Отпадъци”

Проверката по фактор на въздействие „Отпадъци“ се извършва съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. От дейността на пречиствателната станция се генерират отпадъци, класифицирани съгласно Наредбата за класификация на отпадъците, както следва:

- код 19 08 01- отпадъци от решетки и сита;
- код 19 08 02- отпадъци от пясъкоуловители и пясъкозадържатели;
- код 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места;

Утайките се обезводняват посредством филтърпреса и се стабилизират с флокулант, като се използват и изсушителните полета при аварии на филтърпресата. Образованите отпадъци от дейността на ГПСОВ-Златоград се предават за обезвреждане на Регионално депо за неопасни отпадъци на общ. Рудозем, като транспортирането се осъществява от „В и К“ ЕООД гр. Смолян, на база издаден регистрационен документ от РИОСВ-Смолян. Дружеството има издадени становища от РИОСВ-Смолян, по внесени доклади за основно охарактеризиране на отпадъци.

Води се отчетност на отпадъците.

3. Фактор „Опасни химични вещества“

1. Контрол по Регламент /ЕО/ 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Статут на фирмата спрямо Регламента – потребител по веригата. Към момента на проверката се използва само флокулант - „флопам”. Закупува се от български фирми. Представен бе ИЛБ, в съответствие с Регламент 2015/830.

2. Контрол по Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Флокулантът се съхранява в специално обособен склад, поставен на палети в оригиналните опаковки на производителя. Изготвени са инструкции за съхранение и употреба съгласно изискванията на Наредбата.

-

V. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

От извършената проверка на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Златоград, стопанисвана от „В и К“ ЕООД гр. Смолян се установи, че обекта съответства на изискванията на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси.

VI. Предписания, срокове и отговорни лица за изпълнението им

Няма.

VII. Дейности за последващ контрол.

Няма.