



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н

Изх. № ХПД-11-557-11
Смолян, 29.09......2021 г.

ДО
ОБЩИНА СМОЛЯН
ГРАД СМОЛЯН


ОТНОСНО: Инвестиционен проект: „Обект: Газификация на перално с предназначение за обслужваща дейност за битови нужди в ПИ с идентификатор 67653.917.623, обособен обект с идентификатор 67653.917.623.7.4 по КККР на град Смолян“, община Смолян, област Смолян.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕЛЕМОВ,

Във връзка с постъпилото в РИОСВ – Смолян уведомление по чл.10, ал.1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, с вх. № КПД-11-557/28.09.2021г., на основание чл. ба, т.2 от същата наредба, Ви уведомявам следното:

Така представеният инвестиционен проект за: „Обект: Газификация на перално с предназначение за обслужваща дейност за битови нужди в ПИ с идентификатор 67653.917.623, обособен обект с идентификатор 67653.917.623.7.4 по КККР на град Смолян“, община Смолян, област Смолян, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2** от *Наредбата за ОС*.

Настоящият проект обхваща устройството и изграждането на газова инсталация с природен газ в съществуваща обществена пералня, в която ще се запазват газов котел, 4 броя газови сушилни и газов гладачен каландър. Обектът е разположен в УПИ III-окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на град Смолян (3650 кв.м), попадащ в ПИ с идентификатор 67653.917.623, в обособен обект с идентификатор 67653.917.623.7.4 по КККР на град Смолян, собственост на Община Смолян. Горецитираният поземлен имот е с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: „За обект комплекс за здравеопазване“, с площ 5367 кв. м (стар номер 1335) и с административен адрес бул. „България“ № 24, а обособения обект с идентификатор 67653.917.623.7.4 е с предназначение: „За обслужваща дейност за битови услуги“, на един етаж, със ЗП-262,62 кв.м. Съгласно представената информация и документация, газови консуматори на предвидена за изграждане в съществуващата обществена пералня, газовата инсталация с природен газ ще бъдат: газов котел тип „С“ с мощност 20kW; 4 броя газови сушилни тип „В“, с мощност 46kW и газов гладачен каландър тип „В“, с мощност 70kW. Запазването на уредите с природен газ е предвидено да бъде от сменяема бутилкова група за компресиран природен газ, разположена в западната част на имота. Бутилковата инсталация за компресиран природен газ (КПГ) ще се състои от един брой авторемарке (трейлер) с батерия от бутилки за КПГ, с общ обем до 1000 литра. Същата ще се монтира върху бетонов фундамент, защитена с метална мрежеста ограда по цялата дължина и заключваща се врата. Максималната стойност на работното налягане в бутилковата инсталация ще бъде 220 bar. Бутилковата група ще се оборудва със спирателна и предпазна арматура и със защити от пожар и пряко попадане на мълния. Предвижда се



4700 гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 16, ПК 99, e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg, <http://smolyan.riosv.com>; Директор: 0301/60-113,
Тех. сътрудници: 0301/60-100, 60-112, Fax: 0301/60-119



компресирания природен газ от бутилковата инсталация, чрез гъвкави връзки да се подава последователно към газорегулаторен пункт (ГРП) - метално табло и към газорегулаторно и измервателно табло (ГРИТ), от където газопровода достига до западната фасада на сградата. На мястото на преминаване в сградата е предвидено контролно табло, от където газовия тръбопровод преминава през сградата и навлиза в сервизното помещение, където посредством тройник е предвидено захранването на газовия котел и изтегляне на трасе до работното помещение за сушене и гладене за захранване на газовите консуматори – сушилни и каландър. В обекта е предвидено монтирането на инсталации за отвеждане на димните газове и за засмукване на въздух отвън, на три броя газсигнализатора – над котел, сушилни и каландър. Проектът включва дейности по: укрепване на газопровода, монтаж на обсадна тръба, продухване, контрол и изпитване на газопровода. Обектът има съществуващо ел. захранване и ГТ (главно табло).

Проектът ще се реализира **извън** границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и **извън** границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

Така представеният инвестиционен проект и предвидените в него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, както и да се счита за изменение и разширение на обект или дейност по тези приложения, което се очаква да доведе до възникване на значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*. В тази връзка, проектното предложение не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, предвид местоположението, обема и характера на предвидените с проектното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зона.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за инвестиционен проект: „Обект: Газификация на перално с предназначение за обслужваща дейност за битови нужди в ПИ с идентификатор 67653.917.623, обособен обект с идентификатор 67653.917.623.7.4 по КККР на град Смолян“, община Смолян, област Смолян, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на проекта и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на проекта, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Смолян.

С уважение,

ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА

Директор на РИОСВ – Смолян

